УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2020 оны 1-р улирал

Ус сувгийн удирдах газар, Усны төв лаборатори

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд															
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэтгэгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				**20**	**2**	**2**	**5.0**	**1.000**	**6.5-8.5**	**350**	**1.5**	**1.0**	**50**	**0.3**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	I/30	БЗД-УДДТ-1	Ц-362	6.6	0	0	0.33	0.079	6.52	5.21	0.023	0	0.897	0.053	0	0	0	0	
2	I/30	БЗД-УДДТ-3	Ц-361	4	0	0	0.56	0.082	6.56	4.86	0.014	0	1.083	0.02	1	0	0	0	
3	I/30	БЗД-УДДТ-15	Ц-363	2.7	0	0	0.23	0.079	6.44	6.25	0.01	0	1.246	0.009	2	0	0	0	
4	I/30	БЗД-УДДТ-18	Ц-359	3.3	0	0	0.5	0.099	6.57	6.60	0.01	0	1.344	0.006	1	0	0	0	
5	I/30	БЗД-УДДТ-24	Ц-360	1.3	0	0	0.16	0.123	6.59	7.30	0.01	0	2.281	0.008	0	0	0	0	

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ СУДАЛГААНЫ АЖИЛТАН Ц.ОЮУНГЭРЭЛ