д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Сорьцын код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																									
				Өнгө, градус	үнэр, балл	амт, балл	булингар, NTU	Цахилгаан дамжуулах чанар, ms/cm	pH	хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	кальци, мг/л	магни, мг/л	аммиак, мг/л	нитрит, мг/л	нитрат, мг/л	нийт төмөр, мг/л	сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	фтор, мг/л	бром, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэтгэрэгч нянгийн тоо	98	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				**20**			**5.0**	**1**	**6.5-8.5**	**350**	**7.0**	**100**	**30**	**1.5**	**1.0**	**50**	**0.3**	**500**	**3.5**	**1000**		**0.7-1.5**		**0.2-0.3**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	VII/29	Төвийн-УДДТ-34	Ц-3010	15.3	0	0	0.61	0.074	6.56	5.91	0.68	10.5	1.9	0.046	0	1.065	0.15	4.175	0.01	73	43	**0.13**			1	0	0	0	0
2	VII/29	Төвийн-УДДТ-43	Ц-3011	6	0	0	0.14	0.102	6.62	8.69	0.85	14.3	1.68	0.028	0	1.618	0.01	6.969	0.02	79	50	**0.12**			3	0	0	0	0
3	VII/29	Төвийн-УДДТ-54	Ц-3012	5.3	0	0	0.12	0.101	6.74	8.69	0.86	14.3	1.8	0.029	0	1.692	0.02	7.414	0.02	83	49	**0.14**			1	0	0	0	0
4	VII/29	Төвийн-УДДТ-63	Ц-3013	6.6	0	0	0.15	0.087	6.61	6.95	0.77	12.4	1.82	0.028	0	1.743	0.01	6.807	0.02	60	45	**0.12**			1	0	0	0	0

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР

ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР Ц.БОЛОРМАА

БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР Р.ЛХАГВАДОРЖ

МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН Ц.УДВАЛ