

д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Сорьцын код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																									
				Өнгө, градус	Үнэр, балл	амт, балл	булинггар, NTU	Цахилгаан дамжуулах чанар, ms/cm	pH	хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-эквл	кальци, мг/л	магни, мг/л	аммиак, мг/л	нитрит, мг/л	нитрат, мг/л	нийт төмөр, мг/л	сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	фтор, мг/л	бром, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5	0.2-0.3	100	0	0	0	0	0
1	VII/27	БЗД-УДДТ-11	Ц-2936	4.6	0	0	0.09	0.110	6.73	8.34	0.91	14.3	2.36	0.027	0	2.397	0.01	8.147	0.04	77	51.2	0.13		1	0	0	0	0	
2	VII/27	БЗД-УДДТ-18	Ц-2937	4.6	0	0	0.15	0.082	6.6	6.95	0.7	11.5	1.57	0.032	0	1.794	0.02	5.994	0.04	63	45.1	0.12		1	0	0	0	0	
3	VII/27	БЗД-УДДТ-24	Ц-2938	4.6	0	0	0.13	0.100	6.85	8.69	0.8	12.7	2.04	0.029	0	1.669	0.01	7.019	0.04	72	48.2	0.13		2	0	0	0	0	
4	VII/27	БЗД-УДДТ-28	Ц-2939	2.6	0	0	0.08	0.104	6.71	8.34	0.87	13.8	2.21	0.026	0	2.224	0.01	8.004	0.04	73	50.6	0.13		2	0	0	0	0	
5	VII/27	БЗД-УДДТ-15	Ц-2940	6	0	0	0.14	0.067	6.6	5.56	0.61	9.54	1.63	0.042	0	1.355	0.01	4.829	0.04	49	38.4	0.1		3	0	0	0	0	
6	VII/27	БЗД-УДДТ-1	Ц-2941	7.3	0	0	0.16	0.068	6.54	5.21	0.58	9.38	1.36	0.036	0	1.367	0.02	4.899	0.03	48	37.8	0.1		84	0	0	0	0	

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА
ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН

Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР
Ц.БОЛОРМАА
Р.ЛХАГВАДОРЖ
Ц.УДВАЛ

