

**БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ**

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Сорьцын код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																								
				Өнгө, градус	үнэр, балл	амт, балл	булинггар, NTU	Цахилгаан дамжуулах чанар, ms/cm	pH	хлорид, мг/л	кальци магниин нийт агуулга (Хатхулаг), мг-экв/л	кальци, мг/л	магни, мг/л	аммиак, мг/л	нитрит, мг/л	нитрат, мг/л	нийт төмөр, мг/л	сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	фтор, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгөрөгч нянгийн	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К.	
<b>Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018</b>				<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>		<b>0.7-1.5</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	III/25	<b>УДДТ-7 БЗД</b>	Ц-704	2.6	0	0	0.18	0.094	6.83	6.3	0.71	11	1.8	0.02	0	1.5	0.04	5.1	0.01	62	42	0.1	0	0	0	0	0	
2	III/25	<b>УДДТ-18 БЗД</b>	Ц-705	3.3	0	0	0.15	0.087	6.6	5.6	0.65	11	1.4	0.02	0	1.5	0.04	5.1	0.01	60	40	0.1	0	0	0	0	0	
3	III/25	<b>УДДТ-24 БЗД</b>	Ц-706	3.3	0	0	0.29	0.106	6.79	7	0.86	13	2.7	0.01	0	2.6	0.03	7.8	0.01	61	47	0.1	0	0	0	0	0	
4	III/25	<b>УДДТ-28 БЗД</b>	Ц-707	2	0	0	0.27	0.133	6.8	8.3	1.04	16	2.7	0.01	0	3.5	0.02	10	0.02	71	54	0.1	0	0	0	0	0	
5	III/25	<b>УДДТ-1 БЗД</b>	Ц-711	4.6	0	0	0.44	0.086	6.68	5.6	0.68	11	1.8	0.02	0	1.4	0.08	5.5	0.02	57	41	0.1	0	0	0	0	0	
6	III/25	<b>УДДТ-3 БЗД</b>	Ц-712	4	0	0	0.18	0.077	6.63	5.6	0.67	8.9	2.8	0.03	0	1.4	0.08	5	0.01	46	38	0.1	1	0	0	0	0	
7	III/25	<b>УДДТ-15 БЗД</b>	Ц-713	3.3	0	0	0.22	0.077	6.56	5.6	0.58	8.3	2	0.01	0	1.5	0.04	4.9	0.01	42	33	0.1	1	0	0	0	0	

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА  
 ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР  
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР  
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ СУДАЛГААНЫ АЖИЛТАН

Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР  
 Ц.БОЛОРМАА  
 Р.ЛХАГВАДОРЖ  
 Ц.ОЮУНГЭРЭЛ