

СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Сорьцын код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																								
				Өнгө, градус	үнэр, балл	амт, балл	булинггар, NTU	Цахилгаан дамжуулах чанар, ms/cm	pH	хлорид, мг/л	кальци магни нийт агуулга (Хатгалас) мг-экв/л	кальци, мг/л	магни, мг/л	аммиак, мг/л	нитрит, мг/л	нитрат, мг/л	нийт төмөр, мг/л	сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	фтор, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгөрөгч нянгийн	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааралтанд /К	
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5	100	0	0	0	0	0
1	III/30	УДДТ №35 СБД	Ц-735	3.3	0	0	0.11	0.113	6.8	8.34	0.92	13.6	2.87	0.034	0	2.858	0.016	8.8	0.015	85	51	0.23	1	0	0	0	0	
2	III/30	УДДТ №44 СБД	Ц-736	4	0	0	0.19	0.114	6.87	8.34	0.92	13.6	2.87	0.029	0	2.901	0.045	9.1	0.02	81	51	0.15	1	0	0	0	0	
3	III/30	УДДТ №54 СБД	Ц-737	2	0	0	0.15	0.113	6.88	8.34	0.9	14.3	2.24	0.037	0	2.833	0.019	8.5	0.017	78	51	0.14	0	0	0	0	0	
4	III/30	УДДТ №63 СБД	Ц-738	1.3	0	0	0.18	0.116	6.75	8.34	0.91	14.4	2.38	0.034	0	2.987	0.017	8.9	0.02	89	52	0.14	0	0	0	0	0	

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА
 ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ СУДАЛГААНЫ АЖИЛТАН

Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР
 Ц.БОЛОРМАА
 Р.ЛХАГВАДОРЖ
 Ц.ОЮУНГЭРЭЛ