

**БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ**

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Сорьцын код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																							
				Өнгө, градус	үнэр, балл	амт, балл	булинг, NTU	Цахилгаан дамжуулах чанар, ms/cm	pH	хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	кальци, мг/л	магни, мг/л	аммиак, мг/л	нитрит, мг/л	нитрат, мг/л	нийт төмөр, мг/л	сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	фтор, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний булгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
<b>Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018</b>				<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>		<b>0.7-1.5</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	III/29	УДДТ БГД	Ц-714	3.3	0	0	0.15	0.114	6.73	8.34	0.97	13.3	3.74	0.01	0	2.44	0.01	7	0.01	66	50	0.11	0	0	0	0	0
2	III/29	УДДТ №95, БГД	Ц-715	2	0	0	0.16	0.114	6.84	8.34	0.84	13.6	2	0.01	0	2.54	0.01	7.3	0.01	84	53.1	0.11	0	0	0	0	0
3	III/29	УДДТ №112, БГД	Ц-717	4	0	0	0.14	0.104	6.65	8.34	0.84	13	2.33	0.02	0	2.37	0.04	6.4	0.01	73	47	0.11	7	0	0	0	0
4	III/29	УДДТ №109, БГД	Ц-718	1.3	0	0	0.17	0.117	6.67	8.34	0.95	15	2.53	0.02	0	2.55	0.01	7.27	0.01	79	54.9	0.13	2	0	0	0	0
5	III/29	УДДТ №107, БГД	Ц-719	1.3	0	0	0.17	0.113	6.58	8.34	0.9	13.2	2.97	0.02	0	2.42	0.01	7.07	0.01	72	51.2	0.12	1	0	0	0	0
6	III/29	УДДТ №77, БГД	Ц-720	2	0	0	0.12	0.112	6.58	8.34	0.88	13	2.82	0.02	0	2.36	0.01	6.66	0.01	76	48.2	0.13	0	0	0	0	0
7	III/29	УДДТ №84, БГД	Ц-721	1.3	0	0	0.2	0.112	6.56	8.34	0.87	12.7	2.82	0.01	0	2.33	0.01	6.7	0.01	72	50.6	0.12	1	0	0	0	0
8	III/29	УДДТ №85, БГД	Ц-722	2	0	0	0.17	0.112	6.53	8.34	0.9	13.2	3.02	0.01	0	2.23	0.01	6.37	0.02	83	49.4	0.12	1	0	0	0	0
9	III/29	УДДТ №113, БГД	Ц-723	1.3	0	0	0.19	0.105	6.54	8.34	0.82	32.3	2.09	0.01	0	2.15	0.01	6.15	0.01	70	46.4	0.12	1	0	0	0	0
10	III/29	УДДТ №115, БГД	Ц-724	3.3	0	0	0.13	0.079	6.46	6.6	0.6	8.66	2.04	0.02	0	1.35	0.03	4.28	0.01	52	36.6	0.09	1	0	0	0	0

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА  
ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР  
БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР  
МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ СУДАЛГААНЫ АЖИЛТАН

Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР  
Ц.БОЛОРМАА  
Р.ЛХАГВАДОРЖ  
Ц.ОЮУНГЭРЭЛ