

2021 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

Д/д	Сорьц авсан цэг	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																								
		Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, мS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгөгч нянгийн тоо	Е. coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
	Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018	20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5	0.2-0.3	100	0	0	0	0
1	А станц	1.7	0	0	0.2	0.116	6.63	8.15	0.84	13.3	2.14	0.006	0	2.36	0.007	8.98	0.018	80	48.8	0.18	0.3	1	0	0	0	0
2	Б станц	1.6	0	0	0.21	0.631	6.7	35.2	5.21	89.7	8.88	0.032	0	23.56	0.007	209	0.026	457	76.6	0.83	0.29	1	0	0	0	0
3	В станц	2.45	0	0	0.22	0.62	6.65	36.7	5.09	83.4	11.3	0.032	0	21.76	0.013	170	0.015	410	133	0.13	0.27	1	0	0	0	0
4	Нисэх	2.44	0	0	0.29	0.12	6.71	8.55	0.86	14.5	1.7	0.01	0	4.94	0.014	10.9	0.015	80	43	0.15	0.28	0	0	0	0	0
5	Яармаг	3.04	0	0	0.27	0.1	6.63	6.86	2.82	48.5	4.85	0.01	0	1.45	0.012	9.12	0.015	68	39	0.18	0.28	3	0	0	0	0
6	Гачуурт	3.86	0	0	0.26	0.12	6.63	6.2	1.29	16.2	5.86	0.014	0	2.7	0.011	8.78	0.012	94	56.7	0.12	0.28	0	0	0	0	0
7	Дээд эх үүсвэр	2.6	0	0	0.26	0.08	6.58	5.21	0.59	9.14	1.65	0.037	0	1.63	0.017	5.02	0.022	50	34.8	0.1	0.2	1	0	0	0	0
8	Завсар	4.02	0	0	0.31	0.08	6.6	6.07				0.008	0	1.3	0.042	5.48				0.11	0.3	1	0	0	0	0

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-СУДАЛГААНЫ АЖИЛТАН

Ц.ОЮУНГЭРЭЛ