УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2021 оны 3-р улирал

Ус сувгийн удирдах газар, Усны төв лаборатори

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
				20			**5.0**	**1**	**6.5-8.5**	**350**	**7.0**	**100**	**30**	**1.5**	**1.0**	**50**	**0.3**	**500**	**3.5**	**1000**		**0.7-1.5**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	IX/27	УДДТ-85, БГД	Ц-2803	3.3	0	0	0.2	0.095	6.95	6.25	0.788	13.6	1.3	0.02	0	1.2	0.02	5.416	0.01	61	43.9	0.171	0	0	0	0	0
2	IX/27	УДДТ-109, БГД	Ц-2800	4	0	0	0.2	0.096	6.94	6.95	0.8	12.1	2.4	0.02	0	1.25	0.03	5.518	0.01	69	43.3	0.167	1	0	0	0	0
3	IX/27	УДДТ-113, БГД	Ц-2802	4.6	0	0	0.2	0.087	6.85	5.56	0.74	11.5	2	0.03	0	1.22	0.03	4.994	0.01	59	42.1	0.163	3	0	0	0	0
4	IX/27	УДДТ-115, БГД	Ц-2801	7.3	0	0	0.2	0.078	6.81	5.56	0.6	9.86	1.3	0.03	0	1.18	0.03	4.982	0.01	52	33.6	0.136	1	0	0	0	0

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР

ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР Ц.БОЛОРМАА

БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР Р.ЛХАГВАДОРЖ

МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ СУДАЛГААНЫ АЖИЛТАН Ц.ОЮУНГЭРЭЛ