

УЛААНБААТАР ХОТЫН СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ШУГАМААР ТҮГЭЭЖ БУЙ УНДНЫ УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

2021 оны 4-р улирал

Ус сувгийн удирдах газар, Усны төв лаборатори

Д/д	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Өнгө, °С	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгөрөгч нянгийн тоо	Е. coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К.
			20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5	100	0	0	0	0
1	УДДТ-120, СХД	Ц-3444	3.3	0	0	0.1	0.109	6.78	5.91	0.74	10.7	2.53	0.016	0	1.33	0.011	5.91	0.023	72	38	0.16	4	0	0	0	0
2	УДДТ-122, СХД	Ц-3445	4	0	0	0.2	0.09	6.65	5.91	0.73	10.6	2.48	0.041	0	1.27	0.009	5.95	0.029	79	38	0.17	2	0	0	0	0
3	УДДТ-127, СХД	Ц-3440	4	0	0	0.2	0.117	6.88	7.64	0.93	14	2.77	0.019	0	1.73	0.022	14.5	0.016	82	38	0.17	2	0	0	0	0
4	УДДТ-129, СХД	Ц-3442	3.3	0	0	0.2	0.109	6.67	7.29	0.90	12.3	3.45	0.014	0	1.54	0.028	12.5	0.007	74	40	0.20	0	0	0	0	0
5	УДДТ-132, СХД	Ц-3441	4	0	0	0.2	0.093	6.63	5.91	0.70	11	1.85	0.021	0	1.33	0.025	6.75	0.015	64	38	0.18	4	0	0	0	0
6	УДДТ-133, СХД	Ц-3443	6	0	0	0.3	0.538	6.83	35.8	4.36	61.3	15.8	0.028	0	20.58	0.042	102	0.018	363	130	0.13	29	0	0	0	0
7	Би Би Инженеринг	Ц-3439	7.3	0	0	0.4	0.11	6.89	7.29	0.80	12.3	2.24	0.037	0	1.56	0.072	12.3	0.015	72	38	0.20	0	0	0	0	0
8	УДДТ- 128, Буман-Өлзий		3.6	0	0	0.2	0.513	6.77	22.4	2.78	42.1	8.21	0.028	0	12.63	0.035	62.2	0.017	245	94	0.16	10	0	0	0	0

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА
 ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ СУДАЛГААНЫ АЖИЛТАН

Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР
 Ц.БОЛОРМАА
 Р.ЛХАГВАДОРЖ
 Ц.ОЮУНГЭРЭЛ

