

2022 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДУНДАЖ ҮР ДҮН

2022.04.05

УСУГ, Усны төв лаборатори

Д/д	Сорьц авсан цэг	Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булинггар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
		20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0
1	А станц	1.8	0	0	0.15	0.112	6.87	7.29	0.83	13.02	2.14	0.008	0	2.02	0.007	6.77	0.011	71	43.9	0.18	<0.05	0.296	1	0	0	0	0
2	Б станц	1.6	0	0	0.13	0.464	6.81	21.54	3.75	63.81	6.77	0.016	0	9.47	0.008	127.44	0.018	289	62.8	1.31	<0.05	0.289	0	0	0	0	0
3	В станц	2.1	0	0	0.14	0.613	6.78	40.65	4.60	77.75	8.76	0.027	0	26.17	0.009	109.80	0.021	429	148.8	0.12	<0.05	0.264	1	0	0	0	0
4	Гачуурт станц	3.8	0	0	0.20	0.120	6.78	5.56	0.96	16.43	1.70	0.016	0	3.13	0.008	7.49	0.001	82	48.8	0.15	<0.05	0.239	0	0	0	0	0
5	Яармаг станц	3.7	0	0	0.22	0.096	6.73	5.56	0.75	11.30	2.24	0.011	0	0.93	0.009	7.48	0.009	72	36.6	0.24	<0.05	0.271	2	0	0	0	0
6	Буянт-Ухаа станц	2.4	0	0	0.15	0.114	6.84	7.47	0.84	13.31	2.09	0.011	0	4.33	0.008	7.92	0.012	84	38.4	0.17	<0.05	0.291	0	0	0	0	0
7	Дээд станц	2.9	0	0	0.48	0.081	6.65	5.44	0.60	9.22	1.75	0.017	0	1.56	0.018	4.92	0.009	56	36.4	0.14	<0.05	0.248	0	0	0	0	0
8	Завсрын усан сан	4.1	0	0	0.35	0.085	6.75	5.56	0.59	9.54	1.36	0.014	0	1.65	0.221	4.73	0.010	51	25.6	0.16	<0.05	0.296	0	0	0	0	0

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА  
ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР  
БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР  
МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ СУДАЛГААНЫ АЖИЛТАН

Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР  
Ц.БОЛОРМАА  
Р.ЛХАГВАДОРЖ  
Ц.ОЮУНГЭРЭЛ

