

**БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ**

УСУГ-УСНЫ ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

2022.10.06

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																								
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Бромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
<b>Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018</b>				<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>		<b>0.7-1.5</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	IX/27	БГД-УДДТ-79	Ц-3369	2.1	0	0	0.16	0.094	6.69	6.95	0.68	10.98	1.65	0.036	0	1.24	0.013	5.52	0.016	74	41	0.19	<0.05	1	0	0	0	0
2	IX/27	БГД-УДДТ-82	Ц-3370	1.4	0	0	0.12	0.096	6.69	7.64	0.66	11.3	1.17	0.049	0	1.2	0.011	5.57	0.017	69	41	0.18	<0.05	0	0	0	0	0
3	IX/27	БГД-УДДТ-95	Ц-3363	1.4	0	0	0.12	0.1	6.57	6.25	0.70	10.82	1.9	0.044	0	1.25	0.008	5.58	0.012	74	41	0.19	<0.05	0	0	0	0	0
4	IX/27	БГД-УДДТ-99	Ц-3362	2.1	0	0	0.11	0.103	6.58	6.25	0.75	10.74	2.63	0.043	0	1.26	0.008	5.62	0.037	72	35	0.19	<0.05	1	0	0	0	0
5	IX/27	БГД-УДДТ-107	Ц-3367	1.4	0	0	0.19	0.096	6.59	6.95	0.72	10.98	2.04	0.04	0	1.21	0.017	5.51	0.018	71	45	0.18	<0.05	0	0	0	0	0
6	IX/27	БГД-УДДТ-110	Ц-3366	2.1	0	0	0.14	0.094	6.55	5.91	0.67	10.42	1.8	0.053	0	1.23	0.013	5.41	0.02	78	37	0.18	<0.05	1	0	0	0	0
7	IX/27	БГД-УДДТ-111	Ц-3365	0.7	0	0	0.15	0.099	6.59	6.95	0.68	11.46	1.36	0.044	0	1.28	0.013	5.75	0.017	72	36	0.18	<0.05	0	0	0	0	0
8	IX/27	БГД-УДДТ-112	Ц-3364	3.5	0	0	0.15	0.095	6.55	5.56	0.69	11.14	1.65	0.048	0	1.22	0.022	4.96	0.016	66	39	0.17	<0.05	7	0	0	0	0
9	IX/27	БГД-УДДТ-115	Ц-3368	2.8	0	0	0.2	0.081	6.6	5.56	0.59	9.7	1.26	0.049	0	1.19	0.011	4.56	0.013	67	39	0.16	<0.05	1	0	0	0	0

**БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ**

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																							
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
<b>Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018</b>				<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>		<b>0.7-1.5</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	IX/12	БЗД-УДДТ-3	Ц-3129	7	0	0	0.58	0.086	6.81	5.21	0.54	9.46	0.88	0.041	0	1.37	0.011	5.19	0.007	57	40	0.15	<0.05	5	0	0	0
2	IX/12	БЗД-УДДТ-7	Ц-3132	2.1	0	0	0.16	0.079	6.52	5.56	0.60	8.9	1.85	0.026	0	1.38	0.006	4.24	0.018	59	35	0.16	<0.05	2	0	0	0
3	IX/12	БЗД-УДДТ-15	Ц-3130	2.8	0	0	0.2	0.082	6.5	5.56	0.56	8.66	1.51	0.035	0	1.63	0.016	4.19	0.011	59	38	0.15	<0.05	1	0	0	0
4	IX/12	БЗД-УДДТ-24	Ц-3131	11	0	0	0.49	0.109	6.6	6.95	0.80	12.02	2.38	0.059	0	1.77	0.099	5.28	0.029	68	46	0.18	<0.05	3	0	0	0
5	IX/12	БЗД-УДДТ-28	Ц-3128	1.4	0	0	0.14	0.119	6.96	6.95	0.81	12.18	2.48	0.03	0	1.75	0.016	5.47	0.014	71	48	0.19	<0.05	0	0	0	0

### СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																								
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	E.coli-ийн тоо	Эмгэггэрэгч нянгийн тоо	сульфит задлагч, агаарүйтэн /К. Перфрингенс/
<b>Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018</b>				<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>		<b>0.7-1.5</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	X/10	Төв УДДТ-35	Ц-3543	5.6	0	0	0.17	0.093	6.64	7.3	0.728	11.22	2.04	0.021	0	1.19	0.011	5.48	0.017	66	39.7	0.19	<0.05	1	0	0	0	0
2	X/10	Төв УДДТ-43	Ц-3544	3.5	0	0	0.22	0.095	6.62	6.95	0.704	11.14	1.8	0.026	0	1.19	0.005	5.47	0.022	67	40.3	0.19	<0.05	0	0	0	0	0
3	X/10	Төв УДДТ-54	Ц-3545	4.9	0	0	0.16	0.094	6.66	6.6	0.68	11.3	1.41	0.049	0	1.22	0.006	5.43	0.019	64	39	0.18	<0.05	0	0	0	0	0
4	X/10	Төв УДДТ-63	Ц-3546	2.8	0	0	0.13	0.093	6.68	6.25	0.668	10.58	1.7	0.035	0	1.27	0.005	5.3	0.019	68	40.9	0.18	<0.05	2	0	0	0	0

### ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																								
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	E.coli-ийн тоо	Эмгэггэрэгч нянгийн тоо	сульфит задлагч, агаарүйтэн /К. Перфрингенс/
<b>Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018</b>				<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>		<b>0.7-1.5</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	X/11	ХУД-УДДТ-90	Ц-3579	6.3	0	0	0.32	0.095	6.68	6.25	0.692	10.58	1.99	0.031	0	1.29	0.025	5.37	0.014	72	38.4	0.19	<0.05	0	0	0	0	0
2	X/11	ХУД-УДДТ-91	Ц-3585	4.9	0	0	0.16	0.101	6.85	8.34	0.692	10.82	1.85	0.048	0	2.75	0.013	6.95	0.013	76	34.2	0.21	<0.05	0	0	0	0	0

**СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ**

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																								
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булинггар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Бромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
<b>Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018</b>				<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>		<b>0.7-1.5</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	IX/19	СХД-УДДТ-120	Ц-3231	4.9	0	0	0.14	0.096	6.63	5.56	0.74	10.5	2.63	0.025	0	1.25	0.013	5.39	0.011	59	41	0.19	<0.05	0	0	0	0	0
2	IX/19	СХД-УДДТ-122	Ц-3230	6.3	0	0	0.19	0.09	6.67	5.56	0.66	10.26	1.85	0.025	0	1.19	0.016	5.09	0.008	63	43	0.18	<0.05	0	0	0	0	0
3	IX/19	СХД-УДДТ-127	Ц-3227	7	0	0	0.18	0.147	6.65	8.34	1.01	16.6	2.21	0.028	0	2.52	0.035	19.8	0.013	69	48	0.17	<0.05	0	0	0	0	0
4	IX/19	СХД-УДДТ-128	Ц-3225	5.6	0	0	0.17	0.178	6.72	10.1	1.27	20.04	3.28	0.023	0	3.07	0.047	30.6	0.007	110	49	0.17	<0.05	1	0	0	0	0
5	IX/19	СХД-УДДТ-129	Ц-3232	7	0	0	0.26	0.161	6.73	10.1	1.15	18.76	2.6	0.026	0	2.86	0.038	23.9	0.013	109	49	0.17	<0.05	0	0	0	0	0
6	IX/19	СХД-УДДТ-132	Ц-3228	4.9	0	0	0.17	0.144	6.7	8.34	1.04	16.67	2.53	0.028	0	2.38	0.025	19.5	0.01	94	46	0.17	<0.05	0	0	0	0	0
7	IX/19	СХД-УДДТ-133	Ц-3229	15	0	0	0.52	0.521	6.79	26.7	4.14	66.93	9.73	0.048	0	13.8	0.192	126	0.007	365	109	0.17	<0.05	0	0	0	0	0
8	VII/2 1	Буман Өлзий УДДТ-148	Ц-2434	4.6	0	0	0.49	0.577	6.69														<0.05	2	0	0		0
9	IX/19	СХД-УДДТ-Би би инженеринг	Ц-3226	7	0	0	0.21	0.219	6.78	12.5	1.60	26.25	3.53	0.026	0	4.02	0.036	32.2	0.01	133	671	0.21	<0.05	0	0	0	0	0

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА  
ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР  
БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР  
МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ СУДАЛГААНЫ АЖИЛТАН

Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР  
Ц.БОЛОРМАА  
Р.ЛХАГВАДОРЖ  
Ц.ОЮУНГЭРЭЛ