

**БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2022 ОНЫ 4-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ**

Д/д	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																								
			Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булинггар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
<b>Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018</b>			<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>		<b>0.7-1.5</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	БЗД-УДДТ-1	Ц-4405	7	0	0	0.25	0.072	6.47	5.56	0.67	9.54	2.38	0.048	0	1.08	0.042	4.33	0.019	52	29	0.15	<0.05	0	0	0	0	0
2	БЗД-УДДТ-15	Ц-4406	2.1	0	0	0.18	0.072	6.41	5.56	0.56	8.58	1.65	0.035	0	1.13	0.019	4.35	0.022	64	31	0.15	<0.05	0	0	0	0	0
3	БЗД-УДДТ-18	Ц-4407	0.7	0	0	0.19	0.086	6.5	5.56	0.82	10.42	3.7	0.028	0	1.33	0.009	5.36	0.022	62	33	0.17	<0.05	0	0	0	0	0
4	БЗД-УДДТ-24	Ц-4408	0.7	0	0	0.16	0.103	6.55	6.95	0.8	12.26	2.33	0.023	0	1.66	0.014	6.53	0.023	70	42	0.18	<0.05	0	0	0	0	0