

**СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2023 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ**

УСУГ-УСНЫ ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

2023.09.10

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																							
			Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, мS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммоний, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	E.coli-ийн тоо	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо
<b>Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018</b>			<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>		<b>0.7-1.5</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	VIII/09	УДДТ-35	7.7	0	0		0.109	6.72	8.37	0.824	12.99	2.14	0.068	0	2.09	0	6.01	0.016	74	48.8	0.14		2	0	0	0
2	VIII/09	УДДТ-43	7.7	0	0		0.109	6.73	8.37	0.824	12.99	2.14	0.1	0	1.81	0.009	5.17	0.024	83	46.97	0.13		0	0	0	0
3	VIII/09	УДДТ-54	9.1	0	0		0.109	6.71	8.37	0.816	12.99	2.04	0.091	0	1.87	0	6.08	0.018	79	48.19	0.15		0	0	0	0
4	VIII/09	УДДТ-63	9.8	0	0		0.106	6.66	8.37	0.816	12.99	2.04	0.084	0	2.29	0.052	6.6	0.025	77	48.8	0.13		1	0	0	0

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА

ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР

БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР

МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ СУДАЛГААНЫ АЖИЛТАН

Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР

Ц.БОЛОРМАА

Р.ЛХАГВАДОРЖ

Х.СОЁЛ-ЭРДЭНЭ