

БАЯНГОЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2024 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

УСУГ-УСНЫ ТӨВ ЛАБОРАТОРИ

2024.04.05

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																										
			Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, мS/cm	pH	Хлорид, мг/л	Хатуулаг, мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо			
MNS 0900:2018, ЗДА			20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		100	0	0	0			
1	III/19	УДДТ№99	4.9	0	0		0.111	6.74	9.0				0.008	0	1.63	0.003									0	0	0	0	
2	III/19	УДДТ№79	5.6	0	0		0.109	6.78	9.4				0.021	0	2.70	0.002										0	0	0	0
3	III/19	УДДТ№112	8.4	0	0		0.099	6.68	7.3				0.013	0	1.75	0.008										0	0	0	0
4	III/19	УДДТ№109	0.7	0	0		0.108	6.81	10.4				0.016	0	1.59	0.002										0	0	0	0
5	III/19	УДДТ№107	5.6	0	0		0.111	6.76	9.7				0.018	0	1.47	0.031										1	0	0	0
6	III/19	УДДТ№82	1.4	0	0		0.110	6.73	9.4				0.015	0	1.75	0.013										1	0	0	0
7	III/19	УДДТ№115	5.6	0	0		0.087	6.62	8.0				0.016	0	1.90	0.017										0	0	0	0

ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2024 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																										
			Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, мS/cm	pH	Хлорид, мг/л	Хатуулаг, мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	E.coli-ийн тоо	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо			
MNS 0900:2018, ЗДА			20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		100	0	0	0			
1	III/27	УДДТ№90	6.3	0	0		0.221	6.73	14.9				0.021	0	8.05	0.015										0	0	0	0

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2024 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																									
			Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, мS/cm	pH	Хлорид, мг/л	Хатуулаг, мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгөрөгч нянгийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К.		
MNS 0900:2018, ЗДА			20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		100	0	0	0		
1	III/05	УДДТ-18	6.30	0	0		0.115	6.89	7.64				0.005	0	2.35	0.003									1	0	0	0
2	III/05	УДДТ-24	6.30	0	0		0.11	7.07	8.68				0.015	0	2.10	0.030									70	0	0	0
3	III/05	УДДТ-28	4.90	0	0		0.112	6.98	9.38				0.003	0	2.23	0.016									0	0	0	0
4	III/05	УДДТ-3	8.40	0	0		0.077	6.70	6.60				0.002	0	1.49	0.008									1	0	0	0
5	III/05	УДДТ-1	11.9	0	0		0.077	6.78	6.25				0.018	0	1.44	0.113									0	0	0	0
6	III/05	УДДТ-7	4.90	0	0		0.109	6.80	7.64				0.005	0	2.22	0.008									1	0	0	0

СҮХБААТАР, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2024 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																									
			Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, мS/cm	pH	Хлорид, мг/л	Хатуулаг, мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	E.coli-ийн тоо	Эмгэгтгөрөгч нянгийн тоо		
MNS 0900:2018, ЗДА			20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		100	0	0	0		
1	III/21	УДДТ-35	0.70	0	0		0.110	6.87	7.64				0.010	0	3.06	0.017									0	0	0	0
2	III/21	УДДТ-63	1.40	0	0		0.103	6.82	7.99				0.005	0	2.89	0.009									0	0	0	0
3	III/21	УДДТ-54	3.50	0	0		0.111	6.88	7.64				0.008	0	3.38	0.019									0	0	0	0

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН УДДТ-ИЙН 2024 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																									
			Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, мS/cm	pH	Хлорид, мг/л	Хатуулаг, мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо		
MNS 0900:2018, ЗДА			20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		100	0	0	0		
1	III/27	Би би инженеринг	10.5	0	0		0.099	6.86	7.99				0.018	0	3.02	0.044									0	0	0	0
2	III/27	УДДТ-120	9.8	0	0		0.115	6.72	8.69				0.015	0	3.81	0.011									0	0	0	0
3	III/27	УДДТ-133	9.8	0	0		0.353	6.87	21.5				0.015	0	7.67	0.027									0	0	0	0
4	III/27	УДДТ-127	8.4	0	0		0.101	6.77	7.99				0.02	0	2.77	0.013									0	0	0	0
5	III/27	УДДТ-132	4.9	0	0		0.100	6.88	7.30				0.013	0	2.94	0.016									0	0	0	0
6	III/27	УДДТ-129	3.5	0	0		0.134	6.84	9.73				0.02	0	8.01	0.008								1	0	0	0	