

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																										
			Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магниий нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммоний, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Бромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задралч, агааргүйтэн /К.	Пенциллин/г/л
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж MNS 0900:2018			20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0	0
1	VII/29	А станц	7	0	0		0.11	6.59																					
2	VII/30	А станц	7	0	0		0.118	6.75																					
3	VII/31	А станц	13.3	1	0		0.119	6.63																					
4	VIII/01	А станц	9.8	0	0		0.108	6.68																					
5	VIII/01	А станц ¹	11.2	0	0		0.108	6.69																					
6	VII/29	Б станц	16.1	0	0		0.271	6.8		1.88	31.66	3.65			2.76						0.59								
7	VII/30	Б станц	16.1	0	0		0.323	6.73		2.3	36.27	5.96			3.84						0.71								
8	VII/31	Б станц	16.8	0	0		0.299	6.75		2.16	34.07	5.59			5.64						1.08								
9	VIII/01	Б станц	2.8	0	0		0.367	6.8		2.78	43.69	7.3									0.93								
10	VII/30	Б станц ¹	14	0	0		0.323	6.73		2.32	37.27	5.59			3.87						0.7								
11	VII/29	Завсар УС	18.9	0	0		0.084	6.48																					
12	VII/30	Завсар УС	16.8	0	0		0.087	6.56																					
13	VII/31	Завсар УС	18.9	0	0		0.088	6.5																					
14	VIII/01	Завсар УС	9.8	1	0		0.088	6.64																					
15	VII/29	В станц	3.5	1	0		0.61	6.71																					
16	VII/30	В станц	2.1	0	0		0.611	6.71																					
17	VII/31	В станц	4.2	0	0		0.619	6.72																					
18	VIII/01	В станц	2.8	0	0		0.621	6.77																					
19	VII/29	В станц ¹	3.5	1	0		0.612	6.77																					
20	VII/29	Яармаг станц	5.6	0	0		0.108	6.51																					
21	VII/30	Яармаг станц	5.6	0	0		0.105	6.37																					
22	VII/31	Яармаг станц	8.4	0	0		0.105	6.45																					
23	VIII/01	Яармаг станц	7.7	0	0		0.105	6.72																					
24	VII/29	Гачуурт станц	18.9	0	0		0.118	6.49																					
25	VIII/01	Гачуурт станц	18.9	0	0		0.119	6.6																					
26	VII/29	Буян-Ухаа станц	15.4	0	0		0.128	6.76																					
27	VII/30	Буян-Ухаа станц	15.4	0	0		0.127	6.75																					
28	VII/31	Буян-Ухаа станц	14.7	0	0		0.126	6.72																					
31	VIII/01	Буян-Ухаа станц	15.4	0	0		0.127	6.9																					

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН



Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР
 Р.ЛХАГВАДОРЖ
 Ц.УДВАЛ