

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2024.09.16-19)

Ус хангамжийн алба

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																									
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Бромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
<b>Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018</b>				<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>		<b>0.7-1.5</b>		<b>0.2-0.3</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	IX/16	А станц	Ц-3877	9.81	0	0	0	0.123	6.68	9.03	0.88	14.03	2.19	0.038	0	1.69	0	8.11	0.026	83	54.9	0.18	<0.05	0.302	0	0	0	0	0
2	IX/17	А станц	Ц-3917	7.71	0	0	0	0.119	6.7														0.248	0	0	0	0	0	
3	IX/18	А станц	Ц-3922	7.01	0	0	0	0.118	6.78														0.284	0	0	0	0	0	
4	IX/19	А станц	Ц-3957	6.31	0	0	0	0.118	6.51														0.302	0	0	0	0	0	
5	IX/16	А станц <sup>1</sup>	Ц-3878	9.11	0	0	0	0.123	6.72	9.03	0.94	14.51	2.63	0.031	0	1.7	0	7.91	0.025	80	52.46	0.18	<0.05	0.302	0	0	0	0	0
6	IX/16	Б станц	Ц-3880	10.5	0	0	0	0.283	6.9		1.98	32.67	4.25										0.284	3	0	0	0	0	
7	IX/17	Б станц	Ц-3895	9.81	0	0	0	0.279	6.87	19.1	1.89	31.46	3.89	0.041	0	7.01	0.022	34.7	0.037	186	83.57	0.72	<0.05	0.302	0	0	0	0	0
8	IX/18	Б станц	Ц-3941	8.41	0	0	0	0.282	6.82		2.06	32.67	5.23										0.266	0	0	0	0	0	
9	IX/19	Б станц	Ц-3969	5.61	0	0	0	0.305	6.83		2.16	34.47	5.35										0.266	1	0	0	0	0	
10	IX/16	В станц	Ц-3888	4.2	0	0	0	0.64	6.75														0.284	0	0	0	0	0	
11	IX/17	В станц	Ц-3900	2.8	0	0	0	0.637	6.82	37.5	4.96	78.96	12.4	0.015	0	22.84	0.014	115	0.031	417	144	0.18	<0.05	0.284	2	0	0	0	0
12	IX/18	В станц	Ц-3945	1.4	0	0	0	0.648	6.82														0.266	2	0	0	0	0	
13	IX/19	В станц	Ц-3973	0.7	0	0	0	0.647	6.8														0.248	0	0	0	0	0	
14	IX/17	В станц <sup>1</sup>	Ц-3901	1.4	0	0	0	0.635	6.87	36.8	4.84	75.35	13.1	0.015	0	22.69	0.011	114	0.029	422	147.6	0.18	<0.05	0.284	1	0	0	0	0
15	IX/16	Завсар УС	Ц-3876	12.6	0	0	0	0.095	6.52	7.3	0.716	11.3	1.85	0.048	0	1.43	0.102	6.24	0.054	65	45.14	0.18	<0.05	0.302	1	0	0	0	0
16	IX/17	Завсар УС	Ц-3919	12.6	0	0	0	0.093	6.55														0.302	0	0	0	0	0	
17	IX/18	Завсар УС	Ц-3928	12.6	1	0	0	0.094	6.73														0.284	1	0	0	0	0	
18	IX/19	Завсар УС	Ц-3958	9.81	0	0	0	0.093	6.43														0.302	0	0	0	0	0	
19	IX/16	Яармаг станц	Ц-3881	2.8	1	0	0	0.118	6.62														0.302	1	0	0	0	0	
20	IX/17	Яармаг станц	Ц-3896	6.31	0	0	1	0.106	6.82	5.91	0.828	13.23	2.04	0.03	0	0.97	0.08	10	0.025	81	43.92	0.22	<0.05	0.266	2	0	0	0	0

Ус хангамжийн алба

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																										
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Бромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/	
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0	0
21	IX/18	Яармаг станц	Ц-3942	4.2	0	0	0	0.102	6.65														0.302	0	0	0	0	0		
22	IX/19	Яармаг станц	Ц-3970	4.2	0	0	0	0.101	6.56														0.266	1	0	0	0	0		
23	IX/16	Гачуурт станц	Ц-3875	14	0	0	0	0.138	6.56	5.91	1.12	17.31	3.12	0.132	0	1.87	0	9.19	0.038	98	71.98	0.18	<0.05	0.248	2	0	0	0	0	
24	IX/17	Гачуурт станц	Ц-3920	17.5	0	0	0	0.125	6.64														0.248	3	0	0	0	0		
25	IX/18	Гачуурт станц	Ц-3929	12.6	0	0	0	0.138	6.77														0.284	0	0	0	0	0		
26	IX/19	Гачуурт станц	Ц-3959	9.81	1	0	1	0.144	6.81	6.95				0.046	0	1.97	0.053						0.302	0	0	0	0	0		
27	IX/16	Буянт-Ухаа станц	Ц-3886	14.7	0	0	0	0.129	6.85	8.34													0.284	2	0	0	0	0		
28	IX/17	Буянт-Ухаа станц	Ц-3897	16.1	0	0	1	0.126	6.98	8.34	0.976	16.27	2	0.1	0	1.72	0.019	8.02	0.028	84	61.61	0.2	<0.05	0.266	1	0	0	0	0	
29	IX/18	Буянт-Ухаа станц	Ц-3943	9.11	1	0	0	0.137	6.91														0.302	0	0	0	0	0		
30	IX/19	Буянт-Ухаа станц	Ц-3971	11.9	0	0	0	0.127	6.86														0.284	0	0	0	0	0		

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА  
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР  
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН

*Handwritten signature*



Н. ДЭВЭГ-ОЧИР  
 ХААГАХАГВАДОРЖ  
 ЦЭГ ДВАЛ