

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2024.10.28-31)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																									
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо	Е. coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0
1	X/28	А станц	Ц-4489	2.1	0	0	0.1	0.117	6.74														0.231	0	0	0	0	0	
2	X/29	А станц	Ц-4520	5.61	0	0	0.1	0.114	6.62														0.266	0	0	0	0	0	
3	X/30	А станц	Ц-4558	2.1	0	0	0.2	0.118	6.59														0.248	1	0	0	0	0	
4	X/31	А станц	Ц-4562	4.2	0	0	0.2	0.117	6.62														0.284	0	0	0	0	0	
5	X/28	Б станц	Ц-4492	2.1	1	0	0.2	0.353	6.92		2.58	42.9	5.35										0.302	0	0	0	0	0	
6	X/29	Б станц	Ц-4521	4.9	1	0	0.1	0.338	6.92		2.52	40.5	6.08								0.62		0.319	1	0	0	0	0	
7	X/30	Б станц	Ц-4533	0.7	1	0	0.1	0.361	6.99		2.6	42.69	5.71									0.77	0.302	0	0	0	0	0	
8	X/31	Б станц	Ц-4568	3.5	0	0	0.1	0.345	6.85		2.54	40.68	6.2									0.58	0.302	0	0	0	0	0	
9	X/28	Завсар УС	Ц-4488	5.61	0	0	0.1	0.085	6.51														0.213	1	0	0	0	0	
10	X/29	Завсар УС	Ц-4519	10.5	1	0	0.1	0.086	6.49														0.284	0	0	0	0	0	
11	X/31	Завсар УС	Ц-4561	9.11	0	0	0.2	0.088	6.44														0.16	0	0	0	0	0	
12	X/28	В станц	Ц-4499	2.1	0	0	0.3	0.633	6.96														0.266	0	0	0	0	0	
13	X/29	В станц	Ц-4529	3.5	0	0	0.2	0.636	6.79														0.248	1	0	0	0	0	
14	X/30	В станц	Ц-4537	5.61	0	0	0.2	0.63	6.79														0.248	0	0	0	0	0	
15	X/31	В станц	Ц-4572	0.7	0	0	0.1	0.635	6.7														0.284	0	0	0	0	0	
16	X/28	Яармаг станц	Ц-4494	0	1	0	0.2	0.118	6.54														0.284	0	0	0	0	0	
17	X/29	Яармаг станц	Ц-4523	2.8	1	0	0.1	0.12	6.58														0.319	1	0	0	0	0	
18	X/31	Яармаг станц	Ц-4569	0.7	0	0	0.1	0.112	6.5														0.302	0	0	0	0	0	
19	X/28	Гачуурт станц	Ц-4487	9.11	0	0	0.3	0.129	6.57														0.302	2	0	0	0	0	
20	X/29	Гачуурт станц	Ц-4518	9.81	0	0	0.1	0.131	6.57														0.248	1	0	0	0	0	
21	X/30	Гачуурт станц	Ц-4548	8.41	0	0	0.1	0.123	6.64														0.142	1	0	0	0	0	
22	X/31	Гачуурт станц	Ц-4560	9.81	0	0	0.1	0.127	6.61														0.302	0	0	0	0	0	
23	X/28	Буянт-Ухаа станц	Ц-4495	4.91	0	0	0.1	0.133	6.81														0.266	2	0	0	0	0	

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2024.10.28-31)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																										
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булинггар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-эв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/	
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0	0
24	X/29	Буянт-Ухаа станц	Ц-4526	7.71	0	0	0.2	0.134	6.66														0.302	0	0	0	0	0		
25	X/30	Буянт-Ухаа станц	Ц-4535	5.61	1	0	0.2	0.135	6.96														0.302	1	0	0	0	0		
26	X/31	Буянт-Ухаа станц	Ц-4570	7.01	0	0	0.1	0.136	6.8														0.284	0	0	0	0	0		

ТАНИЛЦСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА

ХЯНАСАН: БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР

МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН



Ж.ЦЭВЭГ-ОЧИР

Р.ЛХАГВАДОРЖ

Ц.УДВАЛ