

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2024.12.09-12)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																									
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, мS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	Е. coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0
1	XII/09	А станц	Ц-5143	4.2	0	0	0.1	0.124	6.73														0.231	0	0	0	0	0	
2	XII/10	А станц	Ц-5168	4.2	0	0	0.1	0.127	6.66														0.302	0	0	0	0	0	
3	XII/11	А станц	Ц-5181	4.2	0	0	0.2	0.133	6.76														0.302	0	0	0	0	0	
4	XII/12	А станц	Ц-5249	4.9	0	0	0.1	0.128	6.6														0.213	0	0	0	0	0	
5	XII/09	Б станц	Ц-5145	2.1	0	0	0.1	0.527	6.87		3.96	65.93	8.15								1.22		0.248	1	0	0	0	0	
6	XII/10	Б станц	Ц-5169	1.4	1	0	0.1	0.538	6.88		4.04	71.14	5.96								1.69		0.302	0	0	0	0	0	
7	XII/11	Б станц	Ц-5197	5.6	0	0	0.2	0.534	6.79		4.24	73.15	7.17								1.35		0.302	0	0	0	0	0	
8	XII/12	Б станц	Ц-5222	3.5	0	0	0.1	0.542	6.68		4.48	77.15	7.66								1.73		0.284	1	0	0	0	0	
9	XII/09	В станц	Ц-5149	2.1	0	0	0.1	0.64	6.74														0.195	1	0	0	0	0	
10	XII/09	В станц	Ц-5150	2.1	0	0	0.1	0.641	6.76														0.195	1	0	0	0	0	
11	XII/10	В станц	Ц-5177	2.8	0	0	0.2	0.644	6.8														0.266	0	0	0	0	0	
12	XII/11	В станц	Ц-5200	5.6	0	0	0.2	0.63	6.81														0.195	0	0	0	0	0	
13	XII/12	В станц	Ц-5234	2.1	0	0	0.1	0.624	6.64														0.284	0	0	0	0	0	
14	XII/09	Завсар УС	Ц-5142	5.61	0	0	0.1	0.09	6.65														0.302	0	0	0	0	0	
15	XII/10	Завсар УС	Ц-5167	7.01	0	0	0.1	0.09	6.57														0.284	0	0	0	0	0	
16	XII/11	Завсар УС	Ц-5183	7.7	0	0	0.2	0.089	6.59														0.266	0	0	0	0	0	
17	XII/12	Завсар УС	Ц-5248	7	0	0	0.2	0.09	6.49					0									0.284	0	0	0	0	0	
18	XII/09	Гачуурт станц	Ц-5141	8.41	0	0	0.1	0.119	6.66														0.266	0	0	0	0	0	
19	XII/10	Гачуурт станц	Ц-5157	7.71	0	0	0.1	0.119	6.54														0.302	1	0	0	0	0	
20	XII/11	Гачуурт станц	Ц-5188	11.2	0	0	0.4	0.124	6.64														0.284	0	0	0	0	0	
21	XII/12	Гачуурт станц	Ц-5246	8.4	0	0	0.3	0.123	6.55														0.266	0	0	0	0	0	
22	XII/09	Яармаг станц	Ц-5146	1.4	0	0	0.1	0.12	6.51														0.362	0	0	0	0	0	

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2024.12.09-12)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																										
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, мS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/	
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0	0
23	XII/10	Яармаг станц	Ц-5174	2.8	0	0	0.1	0.111	6.58														0.284	0	0	0	0	0		
24	XII/11	Яармаг станц	Ц-5198	4.2	0	0	0.1	0.112	6.56														0.302	0	0	0	0	0		
25	XII/12	Яармаг станц	Ц-5223	2.8	0	0	0.1	0.114	6.48														0.266	0	0	0	0	0		
26	XII/09	Буянт-Ухаа станц	Ц-5147	4.9	0	0	0.1	0.153	6.92														0.284	0	0	0	0	0		
27	XII/10	Буянт-Ухаа станц	Ц-5176	7.01	0	0	0.1	0.144	6.88														0.284	0	0	0	0	0		
28	XII/11	Буянт-Ухаа станц	Ц-5199	6.3	0	0	0.1	0.157	6.93														0.124	0	0	0	0	0		
29	XII/12	Буянт-Ухаа станц	Ц-5229	8.4	0	0	0.1	0.146	6.72														0.284	0	0	0	0	0		

ТАНИЛЦСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА
 ХЯНАСАН: ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН



Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР
 Ц.БОЛОРМАА
 Р.ЛХАГВАДОРЖ
 Ц.УДВАЛ