

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2024.12.16-19)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																									
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	Цдч, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Темпер, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Бромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо	Е.coli-ийн тоо	сульфит эвдлэгч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0
1	XII/16	А станц	Ц-5276	2.8	0	0	0.1	0.127	6.65															0.231	0	0	0	0	0
2	XII/17	А станц	Ц-5285	4.2	0	0	0.1	0.129	6.6															0.248	0	0	0	0	0
3	XII/18	А станц	Ц-5312	3.5	0	0	0.1	0.13	6.83															0.248	0	0	0	0	0
4	XII/19	А станц	Ц-5324	0	0	0	0.1	0.132	6.79															0.248	0	0	0	0	0
5	XII/16	Б станц	Ц-5259	3.5	1	0	0.1	0.563	6.74	4.64	77.76	9.24									1.59		0.302	1	0	0	0	0	0
6	XII/17	Б станц	Ц-5286	4.9	0	0	0.1	0.59	6.82	4.64	78.16	9									1.35		0.302	1	0	0	0	0	0
7	XII/18	Б станц	Ц-5301	1.4	0	0	0.1	0.566	6.88	4.88	81.12	10.1									1.68		0.231	0	0	0	0	0	0
8	XII/19	Б станц	Ц-5336	0.7	0	0	0.1	0.574	6.94	5.04	85.77	9.24									2.18		0.284	0	0	0	0	0	0
9	XII/16	В станц	Ц-5263	4.9	0	0	0.2	0.621	6.63														0.266	0	0	0	0	0	0
10	XII/17	В станц	Ц-5295	2.8	0	0	0.1	0.62	6.58														0.266	2	0	0	0	0	0
11	XII/18	В станц	Ц-5306	0.7	0	0	0.1	0.627	6.77														0.231	0	0	0	0	0	0
12	XII/19	В станц	Ц-5341	4.2	0	0	0.1	0.64	6.87														0.248	0	0	0	0	0	0
13	XII/16	Завсар УС	Ц-5275	4.9	0	0	0.1	0.09	6.46														0.266	0	0	0	0	0	0
14	XII/17	Завсар УС	Ц-5284	8.41	0	0	0.1	0.089	6.49														0.248	0	0	0	0	0	0
15	XII/18	Завсар УС	Ц-5315	5.6	0	0	0.1	0.091	6.7														0.248	1	0	0	0	0	0
16	XII/19	Завсар УС	Ц-5325	4.2	0	0	0.1	0.093	6.8														0.213	1	0	0	0	0	0
17	XII/16	Яармаг станц	Ц-5260	3.5	0	0	0.1	0.113	6.4														0.213	0	0	0	0	0	0
18	XII/17	Яармаг станц	Ц-5292	1.4	0	0	0.1	0.113	6.48														0.284	0	0	0	0	0	0
19	XII/18	Яармаг станц	Ц-5302	0.7	0	0	0.2	0.117	6.58														0.284	0	0	0	0	0	0
20	XII/19	Яармаг станц	Ц-5337	0.7	0	0	0.1	0.114	6.63														0.284	0	0	0	0	0	0
21	XII/16	Гачуурт станц	Ц-5274	6.31	0	0	0.1	0.118	6.63														0.302	0	0	0	0	0	0
22	XII/17	Гачуурт станц	Ц-5280	7.71	0	0	0.1	0.121	6.58														0.213	2	0	0	0	0	0
23	XII/18	Гачуурт станц	Ц-5316	8.4	0	0	0.3	0.119	6.72														0.284	0	0	0	0	0	0
24	XII/19	Гачуурт станц	Ц-5326	6.3	0	0	0.2	0.105	6.65														0.284	0	0	0	0	0	0

