

ЦЭВЭР УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ

2024.12.30-2025.01.02

Ус хангамжийн алба

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																										
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, мS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммоний, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	Үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгөрөгч нянгийн тоо	Е. coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К.	
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0	0
1	XII/30	А станц	Ц-5439	5.6	0	0	0.76	0.129	6.75														0.302	0	0	0	0	0		
2	I/02	А станц	Ц-21	4.2	0	0	0.21	0.131	6.78														0.284	0	0	0	0	0		
3	XII/30	Б станц	Ц-5440	4.9	1	0	0.15	0.608	6.87	4.9	79.76	11.2									1.21		0.284	0	0	0	0	0		
4	I/02	Б станц	Ц-1	3.5	0	0	0.18	0.631	6.79	5.24	90.38	8.88									1.12		0.284	0	0	0	0	0		
5	XII/30	В станц	Ц-5446	2.8	0	0	0.13	0.63	6.76														0.248	0	0	0	0	0		
6	I/02	В станц	Ц-5	1.4	0	0	0.33	0.628	6.71														0.284	0	0	0	0	0		
7	XII/30	Завсар УС	Ц-5438	7.7	0	0	0.28	0.09	6.63														0.266	0	0	0	0	0		
8	I/02	Завсарын у/с	Ц-20	6.3	0	0	0.14	0.090	6.70														0.266	2	0	0	0	0		
9	XII/30	Яармаг станц	Ц-5441	4.2	1	0	0.18	0.129	6.57														0.302	0	0	0	0	0		
10	I/02	Яармаг станц	Ц-2	2.1	0	0	0.33	0.121	6.67														0.266	0	0	0	0	0		
11	XII/30	Гачуурт станц	Ц-5437	9.8	0	0	1.14	0.126	6.67														0.284	0	0	0	0	0		
12	I/02	Гачуурт станц	Ц-19	7	0	0	0.18	0.134	6.66														0.302	0	0	0	0	0		
13	XII/30	Буянт-Ухаа станц	Ц-5442	3.5	0	0	0.2	0.159	6.88														0.266	0	0	0	0	0		
14	I/02	Буянт-Ухаа станц	Ц-3	4.9	0	0	0.15	0.157	6.95														0.302	0	0	0	0	0		

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА
 ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ СУДАЛГААНЫ АЖИДААН



Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР
 Ц.БОЛОРМАА
 Р.ЛХАГВАДОРЖ
 Ө.АНХТУЯА