

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2025.03.10-03.14)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																									
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммоний, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Бромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгөрөгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0
1	III/10	А станц	Ц-883	0	0	0	0.1	0.127	6.49														0.302	2	0	0	0	0	
2	III/11	А станц	Ц-888	1.4	0	0	0.3	0.126	6.86														0.231	2	0	0	0	0	
3	III/12	А станц	Ц-924	2.1	0	0	0.2	0.127	6.85														0.302	0	0	0	0	0	
4	III/13	А станц	Ц-957	2.8	1	0	0.1	0.127	6.74														0.266	0	0	0	0	0	
5	III/10	Б станц	Ц-865	0.7	0	0	0.1	0.657	6.55														0.284	3	0	0	0	0	
6	III/11	Б станц	Ц-905	2.8	0	0	0.1	0.659	6.9														0.302	0	0	0	0	0	
7	III/12	Б станц	Ц-940	1.4	1	0	0.1	0.636	6.75														0.284	0	0	0	0	0	
8	III/13	Б станц	Ц-978	1.4	1	0	0.1	0.612	6.79														0.302	0	0	0	0	0	
9	III/10	Завсар УС	Ц-885	1.4	0	0	0.2	0.094	6.51														0.248	0	0	0	0	0	
10	III/11	Завсар УС	Ц-890	3.5	1	0	0.2	0.088	6.72														0.213	1	0	0	0	0	
11	III/12	Завсар УС	Ц-926	4.2	0	0	0.2	0.087	6.59														0.248	0	0	0	0	0	
12	III/13	Завсар УС	Ц-958	4.9	1	0	0.1	0.09	6.6														0.213	0	0	0	0	0	
13	III/10	В станц	Ц-869	3.5	0	0	0.3	0.618	6.53														0.231	3	0	0	0	0	
14	III/11	В станц	Ц-909	2.1	0	0	0.1	0.613	6.77														0.17	1	0	0	0	0	
15	III/12	В станц	Ц-944	3.5	0	0	0.2	0.609	6.87														0.266	0	0	0	0	0	
16	III/13	В станц	Ц-982	1.4	1	0	0.1	0.632	6.78														0.302	0	0	0	0	0	
17	III/10	Яармаг станц	Ц-866	0	1	0	0.1	0.14	6.51														0.284	1	0	0	0	0	
18	III/11	Яармаг станц	Ц-906	2.8	1	0	0.1	0.135	6.64														0.284	2	0	0	0	0	
19	III/12	Яармаг станц	Ц-941	2.8	1	0	0.2	0.136	6.52														0.302	0	0	0	0	0	

