

ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН 2025 ОНЫ 1-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ҮР ДҮН

2025.04.08

УСУГ, Усны төв лаборатори

д/д	Сорьц авсан цэг	Химийн шинжилгээний үзүүлэлт																									
		Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	Кальци ба магни нийт агуулга, мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммоний, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Бромид, мг/л	Үлдэгдэл хлор, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К.
MNS 0900:2018, ЗДХ		20			5.0		6.5-8.5	350	7	100	30	2	1	50	0	500	4	1000		0.7-1.5		0.3	100	0	0	0	0
1	ТӨВИЙН ЭХ ҮҮСВЭР	2.8	0	0	0	0.130	6.7	8.51	0.948	15.2	2.29	0.008	0.001	2.48	0	8.27	0.02	85	52.5	0.19	<0.05	0.28	2	0	0	0	0
2	ҮЙЛДВЭРИЙН ЭХ ҮҮСВЭР	2.34	0.2	0	0	0.640	6.77	28.7	5.3072	90.7	9.526	0.084	0	16.2	0.003	221	0.04	484	78.1	1.24	0.29	0.29	1	0	0	0	0
3	МАХЫН ЭХ ҮҮСВЭР	2.29	0	0	0	0.610	6.75	35.8	4.480	74.4	9.36	0.046	0	25.0	0	121.03	0.055	419	147	0.19	<0.05	0.24	1	0	0	0	0
4	ДЭЭД ЭХ ҮҮСВЭР	4.2	0	0	0	0.093	6.71	5.56	0.810	7.3	5.45	0.016	0	2.4	0.014	7.1	0.019	70	40.3	0.19	<0.05	0.21	0	0	0	0	0
5	ГАЧУУРТЫН ЭХ ҮҮСВЭР	5.89	0	0	0	0.146	6.69	7.44	1.290	18.9	3.84	0.013	0	3.73	0.003	10.7	0.018	97	67.7	0.19	<0.05	0.27	1	0	0	0	0
6	БУЯНТ-УХАА ЭХ ҮҮСВЭР	3.62	0.1	0	0	0.154	6.79	12.1	1.110	17.6	2.79	0.016	0	7.96	0	13.9	0.024	93	49.4	0.19	<0.05	0.28	1	0	0	0	0
7	ЯАРМАГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР	3.01	0.2	0	0	0.132	6.58	9.57	0.912	15.6	1.65	0.012	0	0.98	0.009	11.9	0.014	94	53.7	0.2	<0.05	0.28	1	0	0	0	0
8	Завсрын усан сан	4.9	0	0	0	0.091	6.62	6.03	0.692	11.0	1.75	0.014	0.001	1.35	0.034	6.6	0.023	54	42.7	0.19	<0.05	0.24	1	0	0	0	0

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА
 ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-СУДАЛГААНЫ АЖИЛТАН

Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР
 Ц. БОЛОРМАА
 Р. ЛХАГВАДОРЖ
 Ө.АНХТУЯА