


УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2025.04.07-10)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																											
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммон, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	ТОС, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний булгийн нян	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо	Е. coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/	
<b>Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018</b>				<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>		<b>0.7-1.5</b>			<b>0.2-0.3</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	IV/07	А станц	Ц-1324	3.5	0	0	0.2	0.139	6.55																0.231	2	0	0	0	0	
2	IV/08	А станц	Ц-1342	0.7	0	0	0.2	0.135	6.54																0.266	0	0	0	0	0	
3	IV/09	А станц	Ц-1358	2.1	0	0	0.2	0.141	6.62																0.302	0	0	0	0	0	
4	IV/10	А станц	Ц-1403	2.1	0	0	0.4	0.139	6.78																0.213	0	0	0	0	0	
5	IV/07	Б станц	Ц-1327	2.8	1	0	0.3	0.659	6.67																0.284	2	0	0	0	0	
6	IV/08	Б станц	Ц-1344	0.7	0	0	0.2	0.659	6.63																0.302	3	0	0	0	0	
7	IV/09	Б станц	Ц-1376	1.4	0	0	0.1	0.625	6.95																0.302	2	0	0	0	0	
8	IV/10	Б станц	Ц-1405	1.4	0	0	0.1	0.576	6.8																0.266	0	0	0	0	0	
9	IV/07	В станц	Ц-1331	2.1	0	0	0.1	0.626	6.63																0.248	0	0	0	0	0	
10	IV/08	В станц	Ц-1349	1.4	0	0	0.1	0.609	6.62																0.284	0	0	0	0	0	
11	IV/09	В станц	Ц-1380	1.4	0	0	0.2	0.614	6.85																0.195	0	0	0	0	0	
12	IV/10	В станц	Ц-1409	0	0	0	0.3	0.614	6.73																0.16	0	0	0	0	0	
13	IV/07	Завсар УС	Ц-1325	9.11	0	0	0.5	0.097	6.48																0.248	0	0	0	0	0	
14	IV/08	Завсар УС	Ц-1341	3.5	0	0	0.1	0.096	6.49																0.248	0	0	0	0	0	
15	IV/09	Завсар УС	Ц-1360	4.9	0	0	0.2	0.095	6.59																0.248	1	0	0	0	0	
16	IV/10	Завсар УС	Ц-1402	4.2	0	0	0.4	0.095	6.67																0.248	1	0	0	0	0	
17	IV/07	Яармаг станц	Ц-1328	4.9	0	0	0.4	0.148	6.49																0.284	0	0	0	0	0	
18	IV/08	Яармаг станц	Ц-1346	2.1	0	0	0.2	0.161	6.53																0.266	1	0	0	0	0	
19	IV/09	Яармаг станц	Ц-1377	1.4	0	0	0.1	0.157	6.53																0.302	8	0	0	0	0	
20	IV/10	Яармаг станц	Ц-1406	2.1	0	0	0.2	0.164	6.59																0.302	2	0	0	0	0	
21	IV/07	Гачуурт станц	Ц-1326	3.5	0	0	0.3	0.165	6.5																0.284	6	0	0	0	0	
22	IV/08	Гачуурт станц	Ц-1339	2.1	0	0	0.1	0.164	6.56																0.15	1	0	0	0	0	
23	IV/09	Гачуурт станц	Ц-1361	6.31	0	0	0.1	0.164	6.79																0.284	1	0	0	0	0	

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2025.04.07-10)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																											
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	АМТ, балл	Булинггар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	ТОС, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	Е.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/	
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5			0.2-0.3	100	0	0	0	0	0
24	IV/10	Гачуурт станц	Ц-1401	4.9	0	0	1.7	0.164	6.73															0.266	3	0	0	0	0	0	
25	IV/07	Буянт-Ухаа станц	Ц-1329	5.61	0	0	0.3	0.15	6.69															0.284	0	0	0	0	0	0	
26	IV/08	Буянт-Ухаа станц	Ц-1347	2.1	0	0	0.2	0.15	6.7															0.302	0	0	0	0	0	0	
27	IV/09	Буянт-Ухаа станц	Ц-1378	2.8	0	0	0.2	0.149	6.98															0.284	3	0	0	0	0	0	
28	IV/10	Буянт-Ухаа станц	Ц-1407	0.7	0	0	0.2	0.152	6.9															0.302	1	0	0	0	0	0	

ТАНИЛЦСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА  
 ХЯНАСАН: ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР  
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР  
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН


 Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР  
 Ц.БОЛОРМАА  
 Р.ЛХАГВАДОРЖ  
 Ц.УДВАЛ