

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2025.05.19-22)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																										
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-эв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Бромид, мг/л	ТОС, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо	Е.сoli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0	0
1	V/19	А станц	Ц-1906	1.4	0	0	0.1	0.121	6.71														0.284	0	0	0	0	0	0	
2	V/20	А станц	Ц-1907	4.2	0	0	0.1	0.121	6.73														0.284	1	0	0	0	0	0	
3	V/21	А станц	Ц-1959	2.8	0	0	0.3	0.119	6.68														0.231	0	0	0	0	0	0	
4	V/22	А станц	Ц-1981	2.1	1	0	0.1	0.122	6.59														0.266	1	0	0	0	0	0	
5	V/19	Б станц	Ц-1888	4.2	0	0	0.1	0.345	6.94	2.58	43.29	5.11									1.27		0.284	1	0	0	0	0	0	
6	V/20	Б станц	Ц-1926	5.61	0	0	0.1	0.349	6.89	2.56	42.08	5.6									1.55		0.302	1	0	0	0	0	0	
7	V/21	Б станц	Ц-1960	3.5	0	0	0.1	0.386	6.84	2.66	40.48	7.78									0.65		0.284	2	0	0	0	0	0	
8	V/22	Б станц	Ц-1983	3.5	0	0	0.2	0.378	6.8	2.64	46.29	4.01									1.15		0.266	1	0	0	0	0	0	
9	V/19	Завсар УС	Ц-1905	4.9	0	0	0.2	0.083	6.62														0.284	0	0	0	0	0	0	
10	V/20	Завсар УС	Ц-1909	6.31	0	0	0.2	0.082	6.59														0.231	5	0	0	0	0	0	
11	V/21	Завсар УС	Ц-1958	5.61	0	0	0.1	0.085	6.51														0.248	1	0	0	0	0	0	
12	V/22	Завсар УС	Ц-1980	4.9	0	0	0.2	0.086	6.5														0.284	1	0	0	0	0	0	
13	V/19	В станц	Ц-1897	2.1	0	0	0.1	0.611	6.73														0.248	0	0	0	0	0	0	
14	V/20	В станц	Ц-1930	4.2	0	0	0.2	0.609	6.68														0.213	1	0	0	0	0	0	
15	V/21	В станц	Ц-1964	2.1	0	0	0.1	0.608	6.64														0.248	0	0	0	0	0	0	
16	V/22	В станц	Ц-1987	1.4	0	0	0.2	0.61	6.61														0.266	0	0	0	0	0	0	
17	V/19	Гачуурт станц	Ц-1898	4.2	0	0	0.2	0.131	6.83														0.266	1	0	0	0	0	0	
18	V/20	Гачуурт станц	Ц-1910	7.71	0	0	0.2	0.127	6.59														0.266	7	0	0	0	0	0	
19	V/21	Гачуурт станц	Ц-1944	6.31	0	0	0.2	0.127	6.53																3	0	0	0	0	
20	V/22	Гачуурт станц	Ц-1979	4.9	1	0	0.4	0.128	6.52														0.284	0	0	0	0	0	0	
21	V/19	Яармаг станц	Ц-1889	1.4	0	0	0.1	0.142	6.55														0.284	0	0	0	0	0	0	

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2025.05.19-22)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																											
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммоний, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	ТОС, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний булгийн нян	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/	
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5			0.2-0.3	100	0	0	0	0	0
22	V/20	Яармаг станц	Ц-1927	2.8	0	0	0.1	0.144	6.44															0.302	0	0	0	0	0		
23	V/21	Яармаг станц	Ц-1961	2.8	0	0	0.1	0.143	6.53															0.213	1	0	0	0	0		
24	V/22	Яармаг станц	Ц-1984	1.4	0	0	0.2	0.154	6.46															0.302	0	0	0	0	0		
25	V/19	Буянт-Ухаа станц	Ц-1890	2.8	0	0	0.3	0.146	6.88															0.284	0	0	0	0	0		
26	V/20	Буянт-Ухаа станц	Ц-1928	4.2	0	0	0.2	0.145	6.83															0.302	1	0	0	0	0		
27	V/21	Буянт-Ухаа станц	Ц-1962	2.8	0	0	0.3	0.145	6.79															0.284	0	0	0	0	0		
28	V/22	Буянт-Ухаа станц	Ц-1985	3.5	0	0	0.1	0.143	6.77															0.302	0	0	0	0	0		

ХЯНАСАН:ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН



Ц.БОЛОРМАА
 Р.ЛХАГВАДОРЖ
 Ц.УДВАЛ