

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2025.06.23-26)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																											
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Бромид, мг/л	ТОС, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо	Е. coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/	
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5			0.2-0.3	100	0	0	0	0	0
1	VI/23	А станц	Ц-2397	1.4	0	0	0.1	0.119	6.58															0.248	1	0	0	0	0		
2	VI/24	А станц	Ц-2421	2.8	0	0	0.2	0.122	6.58															0.302	0	0	0	0	0		
3	VI/25	А станц	Ц-2430	0.7	0	0	0.2	0.115	6.7															0.213	0	0	0	0	0		
4	VI/26	А станц	Ц-2479	2.8	0	0	0.1	0.12	6.59															0.266	0	0	0	0	0		
5	VI/23	Б станц	Ц-2396	5.6	0	0	0.1	0.38	6.88															0.284	0	0	0	0	0		
6	VI/24	Б станц	Ц-2427	3.5	0	0	0.2	0.428	6.67															0.248	1	0	0	0	0		
7	VI/25	Б станц	Ц-2450	2.8	0	0	0.2	0.419	6.88															0.266	0	0	0	0	0		
8	VI/26	Б станц	Ц-2481	2.1	0	0	0.2	0.424	6.75															0.302	0	0	0	0	0		
9	VI/23	В станц	Ц-2392	2.8	0	0	0.1	0.601	6.55															0.248	0	0	0	0	0		
10	VI/24	В станц	Ц-2423	0.7	0	0	0.2	0.592	6.56															0.284	0	0	0	0	0		
11	VI/25	В станц	Ц-2454	0.7	0	0	0.1	0.606	6.59															0.266	0	0	0	0	0		
12	VI/26	В станц	Ц-2485	0	0	0	0.2	0.599	6.62															0.266	0	0	0	0	0		
13	VI/23	Завсар УС	Ц-2398	3.5	0	0	0.1	0.085	6.51															0.266	0	0	0	0	0		
14	VI/24	Завсар УС	Ц-2420	3.5	0	0	0.1	0.086	6.46															0.266	0	0	0	0	0		
15	VI/25	Завсар УС	Ц-2433	6.3	0	0	0.2	0.086	6.55															0.266	0	0	0	0	0		
16	VI/26	Завсар УС	Ц-2478	7.7	0	0	0.3	0.086	6.58															0.266	1	0	0	0	0		
17	VI/23	Гачуурт станц	Ц-2399	4.9	0	0	0.2	0.12	6.57															0.284	1	0	0	0	0		
18	VI/24	Гачуурт станц	Ц-2418	4.2	0	0	0.2	0.119	6.66															0.302	1	0	0	0	0		
19	VI/25	Гачуурт станц	Ц-2436	5.6	0	0	0.1	0.118	6.61															0.284	1	0	0	0	0		
20	VI/26	Гачуурт станц	Ц-2477	5.6	0	0	0.2	0.118	6.57															0.302	1	0	0	0	0		
21	VI/23	Яармаг станц	Ц-2395	2.8	0	0	0.2	0.138	6.39															0.284	0	0	0	0	0		
22	VI/24	Яармаг станц	Ц-2426	1.4	0	0	0.3	0.14	6.63															0.302	2	0	0	0	0		

