

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2025.09.01-04)

Д/А	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																										
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммоний, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Бромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо	Е.сөлийн тоо	сульфит задлагч, агваргүйтэн /К.Перфрингенс/	
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0	0
1	IX/01	А станц	Ц-3379	4.2	0	0	0.2	0.117	6.51														0.266	0	0	0	0	0	0	
2	IX/02	А станц	Ц-3396	4.9	0	0	0.1	0.112	6.58														0.213	1	0	0	0	0	0	
3	IX/03	А станц	Ц-3440	3.5	0	0	0.3	0.114	6.7														0.302	1	0	0	0	0	0	
4	IX/04	А станц	Ц-3466	1.4	0	0	0.2	0.115	6.57														0.284	0	0	0	0	0	0	
5	IX/01	Б станц	Ц-3382	5.6	0	0	0.1	0.307	6.9	2.16	36.47	4.14											0.284	1	0	0	0	0	0	
6	IX/02	Б станц	Ц-3407	4.2	0	0	0.2	0.338	6.8	2.24	36.27	5.23											0.284	1	0	0	0	0	0	
7	IX/03	Б станц	Ц-3418	3.5	0	0	0.1	0.325	6.95	2.18	35.27	5.11											0.302	1	0	0	0	0	0	
8	IX/04	Б станц	Ц-3470	4.9	1	0	0.2	0.302	6.99	2.04	32.26	5.23											0.284	0	0	0	0	0	0	
9	IX/01	В станц	Ц-3386	2.1	0	0	0.2	0.609	6.74														0.248	0	0	0	0	0	0	
10	IX/03	В станц	Ц-3423	1.4	0	0	0.1	0.634	6.88														0.248	0	0	0	0	0	0	
11	IX/04	В станц	Ц-3474	1.4	0	0	0.2	0.62	6.79														0.248	0	0	0	0	0	0	
12	IX/01	Завсар УС	Ц-3378	5.6	0	0	0.3	0.092	6.52														0.302	0	0	0	0	0	0	
13	IX/02	Завсар УС	Ц-3405	6.3	0	0	0.2	0.08	6.54														0.284	0	0	0	0	0	0	
14	IX/03	Завсар УС	Ц-3438	4.9	0	0	0.3	0.08	6.57														0.284	0	0	0	0	0	0	
15	IX/04	Завсар УС	Ц-3465	4.2	0	0	0.2	0.08	6.51														0.284	0	0	0	0	0	0	
16	IX/01	Яармаг станц	Ц-3383	4.2	0	0	0.2	0.122	6.54														0.195	3	0	0	0	0	0	
17	IX/02	Яармаг станц	Ц-3408	2.8	0	0	0.1	0.135	6.56														0.284							
18	IX/03	Яармаг станц	Ц-3420	1.4	1	0	0.2	0.141	6.61														0.284	0	0	0	0	0	0	
19	IX/04	Яармаг станц	Ц-3471	2.8	0	0	0.5	0.137	6.51														0.302	0	0	0	0	0	0	

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2025.09.01-04)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																										
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булинггар, NTU	ЦДЧ, мS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммоний, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтөрөгч нянгийн тоо	Е. coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/	
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0	0
20	IX/01	Гачуурт станц	Ц-3377	7.7	0	0	0.2	0.12	6.53														0.231	0	0	0	0	0		
21	IX/02	Гачуурт станц	Ц-3406	7	0	0	0.2	0.122	6.61														0.302	0	0	0	0	0		
22	IX/03	Гачуурт станц	Ц-3439	4.9	0	0	0.4	0.123	6.74														0.302	1	0	0	0	0		
23	IX/04	Гачуурт станц	Ц-3462	6.3	0	0	0.2	0.116	6.66														0.302	0	0	0	0	0		
24	IX/01	Буянт-Ухаа станц	Ц-3384	4.2	0	0	0.1	0.139	6.74														0.284	1	0	0	0	0		
25	IX/02	Буянт-Ухаа станц	Ц-3410	4.2	0	0	0.2	0.142	6.77														0.302							
26	IX/03	Буянт-Ухаа станц	Ц-3421	2.8	0	0	0.2	0.137	6.86														0.284	1	0	0	0	0		
27	IX/04	Буянт-Ухаа станц	Ц-3472	3.5	0	0	0.2	0.138	6.79														0.06	0	0	0	0	0		

ХЯНАСАН:ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-ТЕХНИКИЙН АЖИДАН



Ц.БОЛОРМАА
 Р.ЛХАГВАДОРЖ
 Ц.УДВАЛ