УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2025.09.15-18)

Д/Д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цаг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																								
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулал), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хүхрэй устөрөгөч, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Бромид, мг/л	улаан өнгөт хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гадаргын бүлгийн нян	Эмгэтгэгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо	сульфит задлагч, агаартүгэн /K. Perfringens/
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000		0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0
1	IX/15	А станц	Ц-3613	2.1	0.5C	0	0.2	0.11	6.55															0.284	0	0	0	0	0
2	IX/15	А станц¹	Ц-3614	3.5	0	0	0.1	0.11	6.57															0.284	0	3	0	0	0
3	IX/16	А станц	Ц-3626	4.9	0	0	0.2	0.12	6.5															0.3	0	0	0	0	0
4	IX/16	А станц¹	Ц-3627	4.9	0	0	0.1	0.12	6.52															0.3	0	0	0	0	0
5	IX/17	А станц	Ц-3648	2.1	0.5C	0	0.1	0.12	6.59															0.284	0	0	0	0	0
6	IX/18	А станц	Ц-3660	2.1	0.5C	0	0.2	0.11	6.61															0.284	0	0	0	0	0
7	IX/15	Б станц	Ц-3625	4.2	0	0	0.1	0.33	6.7		2.32	37.7	5.35									0.95		0.3	0	0	0	0	0
8	IX/16	Б станц	Ц-3636	3.5	0.5C	0	0.1	0.13	6.55															0.3	0	0	0	0	0
9	IX/17	Б станц	Ц-3649	2.1	0.5C	0	0.1	0.35	6.6		2.44	39.3	5.84											0.284	0	0	0	0	0
10	IX/18	Б станц	Ц-3654	2.1	0.5C	0	0.1	0.33	6.62		2.28	36.1	5.84											0.3	0	0	0	0	0
11	IX/15	В станц	Ц-3621	2.8	0	0	0.2	0.63	6.59															0.3	0	0	0	0	0
12	IX/16	В станц	Ц-3640	4.2	1	0	0.1	0.63	6.62															0.231	2	0	0	0	0
13	IX/17	В станц	Ц-3653	2.1	0	0	0.1	0.63	6.63															0.213	0	0	0	0	0
14	IX/18	В станц	Ц-3657	0	0	0	0.1	0.63	6.69															0.284	0	0	0	0	0
15	IX/15	Завсар УС	Ц-3616	7	0	0	0.2	0.08	6.56															0.3	0	0	0	0	0
16	IX/16	Завсар УС	Ц-3629	7	0	0	0.3	0.08	6.57															0.284	0	0	0	0	0
17	IX/17	Завсар УС	Ц-3647	5.6	0	0	0.2	0.08	6.54															0.284	0	0	0	0	0
18	IX/18	Завсар УС	Ц-3659	6.3	0	0	0.2	0.08	6.51															0.284	0	0	0	0	0
19	IX/15	Гачуурт станц	Ц-3617	4	0	0	0.1	0.11	6.58															0.3	0	0	0	0	0
20	IX/16	Гачуурт станц	Ц-3630	7	0	0	0.2	0.11	6.52															0.3	0	0	0	0	0
21	IX/17	Гачуурт станц	Ц-3645	5.6	0.5C	0	0.2	0.12	6.58															0.3	0	0	0	0	0
22	IX/18	Гачуурт станц	Ц-3658	5.6	0	0	0.2	0.12	6.59															0.3	0	0	0	0	0
23	IX/15	Яармаг станц	Ц-3624	8	0.5C	0	0.3	0.14	6.53															0.3	0	0	0	0	0
24	IX/16	Яармаг станц	Ц-3637	5.6	0	0	0.2	0.14	6.68															0.3	0	0	0	0	0
25	IX/17	Яармаг станц	Ц-3650	2.1	0.5C	0	0.1	0.13	6.57															0.3	0	0	0	0	0
26	IX/18	Яармаг станц	Ц-3655	1.4	0.5C	0	0.3	0.13	6.54															0.284	0	0	0	0	0
27	IX/15	Буянт-Ухаа станц	Ц-3623	4.9	0	0	0.3	0.14	6.69															0.266	0	0	0	0	0
28	IX/16	Буянт-Ухаа станц	Ц-3638	4.9	0	0	0.2	0.19	6.51															0.284	17	0	0	0	0
29	IX/17	Буянт-Ухаа станц	Ц-3652	5.6	0	0	0.2	0.13	6.6															0.284	0	0	0	0	0
30	IX/18	Буянт-Ухаа станц	Ц-3656	2.1	0	0	0.2	0.14	6.64															0.284	0	0	0	0	0

ТАНИЛЦСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР
БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР Р.ЛХАГВАДОРЖ
МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-СУДАЛГААНЫ ОКИЛТАН Ө.АНХТУЯА