

ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН 2025 ОНЫ 3-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ҮР ДҮН

2025.10.14

УСУГ, Усны төв лаборатори

д/д	Сорьц авсан цэг	Химийн шинжилгээний үзүүлэлт																									
		Өнгө, °C	Үнэр, Балл	Амт, Балл	Булчгар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	Кальци ба магнийн нийт агуулга, мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммоний, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Темпер, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай улагдаал, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Бромид, мг/л	Улагдаал хлор, мг/л	Нийт нягтийн тоо	Газарний булгийн нян эмгэгтөрөгч, нянгийн тоо	Е-сол-ийн тоо	сульфит заадагч, агааргүйтэн /К.	
	MNS 0900:2018, ЗДХ	20			5.0		6.5-8.5	350	7	100	30	2	1	50	0	500	4	1000		0.7-1.5		0.3	100	0	0	0	0
1	ТӨВИЙН ЭХ ҮҮСВЭР	2.5	0	0	0	0.115	6.71	7.91	0.87	13.5	2.32	0.0183	0	2.08	0.005	9.62	0.020	74.5	50.5	0.20	<0.05	0.27	0	0	0	0	0
2	ҮЙЛДВЭРИЙН ЭХ ҮҮСВЭР	3.8	0	0	0	0.353	6.9	23.6	2.60	41.9	6.15	0.023	0	11.9	0.009	63	0.032	224	96.4	0.90	<0.05	0.26	1	0	0	0	0
3	МАХЫН ЭХ ҮҮСВЭР	1.2	0	0	0	0.611	6.76	40.0	4.52	73.0	10.7	0.023	0	32.0	0	111	0.010	385	153	0.18	<0.05	0.28	0	0	0	0	0
4	ДЭЭД ЭХ ҮҮСВЭР	3.9	0	0	0	0.081	6.59	5.30	0.63	10.2	1.42	0.017	0	1.6	0.016	6.91	0.032	71.8	38.1	0.19	<0.05	0.27	1	0	0	0	0
5	ГАЧУУРТЫН ЭХ ҮҮСВЭР	5.7	0	0	0	0.114	6.7	6.25	0.87	13.2	2.55	0.027	0	1.88	0.010	9.2	0.019	80	51.9	0.20	<0.05	0.28	0	0	0	0	0
6	БУЯНТ-УХАА ЭХ ҮҮСВЭР	3.4	0	0	0	0.145	6.84	25.2	1.00	17.2	1.71	0.02	0	5.04	0	14.4	0.024	79	52.5	0.23	<0.05	0.28	1	0	0	0	0
7	ЯАРМАГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР	3.1	0.1	0	0	0.139	6.59	10.8	0.93	14.7	2.39	0.015	0	5.56	0.024	15.9	0.011	93	49.4	0.2	0.65	0.29	0	0	0	0	0
8	ЗАВСАРЫН ЭХ ҮҮСВЭР	4.6	0	0	0	0.083	6.6	6.34	0.61	9.6	1.66	0.019	0	1.40	0.039	6.2	0.016	61	37.5	0.18	<0.05	0.29	0	0	0	0	0

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА
ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-СУДАЛГААНЫ АЖИЛТАН




Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР
Ц.БОЛОРМАА
Р.ЛХАГВАДОРЖ
Ө.АНХТУЯА