

ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН 2025 ОНЫ 2-Р УЛИРЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДУНДАЖ ҮР ДҮН

2025.07.08

УСУГ, Усны төв лаборатори

А/А	Сорьц авсан цэг	Химийн шинжилгээний үзүүлэлт																											
		Өнгө, °C	Үнэр, Балл	Амт, Балл	Булигар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	Кальци ба магнийн нийт агуулга, мг-эквл	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммоний, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Темпер, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай урдгадал, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	бромид, мг/л	ТОС, мг/л	Удгадал хлор, мг/л	Нийт нянгийн тоо	Гадасний бүлгийн нан	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо	Е.coli-ийн тоо	Сульфит задлагч, агааргүйтэн /К.	
	MNS 0900:2018, ЗДХ	20			5.0		6.5-8.5	350	7	100	30	2	1	50	0	500	4	1000		0.7-1.5			0.3	100	0	0	0	0	0
1	ТӨВИЙН ЭХ ҮҮСВЭР	2.379	0.3	0	0.149	0.124	6.66	8.69	0.904	14.0	2.48	0.026	0	2.26	0.008	10	0.014	85	51.2	0.19	<0.05	9.8	0.26	1	0	0	0	0	
2	ҮЙЛДВЭРИЙН ЭХ ҮҮСВЭР	2.817	0.3	0	0.154	0.448	6.82	31.6	3.3052	54.6	7.02	0.021	0.001	10.9	0	69	0.035	316	109	1.16	<0.05	17.4	0.29	1	0	0	0	0	
3	МАХЫН ЭХ ҮҮСВЭР	1.466	0.1	0	0.153	0.612	6.67	36.5	4.160	72.3	6.69	0.013	0	21.3	0.013	129	0.016	408	142	0.2	0.21	20.3	0.24	1	0	0	0	0	
4	ДЭЭД ЭХ ҮҮСВЭР	3.642	0	0	0.164	0.085	6.7	5.91	0.651	8.8	1.41	0.020	0	1.7	0.0094	6.4	0.0238	64.4	39.9	0.19	<0.05	8.28	0.27	0.6	0	0	0	0	
5	ГАЧУУРТЫН ЭХ ҮҮСВЭР	4.505	0.3	0	0.227	0.139	6.63	6.25	0.912	14.4	2.38	0.025	0	1.98	0	9.5	0.014	81	53.7	0.19	<0.05	9.65	0.28	1	0	0	0	0	
6	БУЯНТ-УХАА ЭХ ҮҮСВЭР	3.121	0.3	0	0.175	0.146	6.8	11.5	1.120	18.8	2.19	0.021	0.002	5.48	0.006	14.8	0.02	93	56.7	0.2	<0.05	10.8	0.29	1	0	0	0	0	
7	ЯАРМАГИЙН ЭХ ҮҮСВЭР	2.431	0.1	0	0.179	0.146	6.52	11.5	0.964	15.7	2.19	0.015	0.001	1.32	0.017	16.8	0.012	107	48.2	0.2	<0.05	9.25	0.27	1	0	0	0	0	
8	Завсрын усан сан	4.552	0.4	0	0.168	0.089	6.56	6.08	0.628	9.5	1.90	0.016	0	1.55	0.031	6.3	0.011	60	36.6	0.18	<0.05	7.85	0.25	1	0	0	0	0	

ХЯНАСАН: ЛАБОРАТОРИЙН ДАРГА
 ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-СУДАЛГААНЫ ХИЙТАН



Н.ЦЭВЭГ-ОЧИР
 Ц.БОЛОРМАА
 Р.ЛХАГВАДОРЖ
 Ө.АНХТУЯА