

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2025.10.20-23)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																								
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булингар, NTU	ЦДЧ, мS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммон, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэгтгэгч нянгийн тоо	Е. coli-ийн тоо	сульфит зааглагч, агааргүйтэн /К. Перфрингенс/
<b>Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018</b>				<b>20</b>			<b>5.0</b>	<b>1</b>	<b>6.5-8.5</b>	<b>350</b>	<b>7.0</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>1.5</b>	<b>1.0</b>	<b>50</b>	<b>0.3</b>	<b>500</b>	<b>3.5</b>	<b>1000</b>		<b>0.7-1.5</b>	<b>0.2-0.3</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	X/20	А станц	Ц-4109	3.5	0	0	0.2	0.113	6.73													0.302						
2	X/21	А станц	Ц-4111	2.8	0	0	0.3	0.12	6.7													0.284	0	0	0	0	0	
3	X/22	А станц	Ц-4166	4.2	0	0	0.3	0.116	6.75													0.284	0	0	0	0	0	
4	X/23	А станц	Ц-4198	2.8	0	0	0.2	0.115	6.7													0.266	0	0	0	0	0	
5	X/20	Б станц	Ц-4086	2.8	0	0	0.3	0.311	6.99		2.22	37.27	4.37									0.302	1	0	0	0	0	
6	X/21	Б станц	Ц-4129	3.5	0	0	0.2	0.326	6.91		2.3	37.27	5.35									0.284	1	0	0	0	0	
7	X/22	Б станц	Ц-4167	4.9	0	0	0.3	0.415	6.89		2.74	42.58	7.48									0.302	0	0	0	0	0	
8	X/23	Б станц	Ц-4202	2.1	0	0	0.2	0.408	6.88		2.99	47.19	7.72									0.284	0	0	0	0	0	
9	X/20	В станц	Ц-4091	0	0	0	0.5	0.64	6.83													0.284	1	0	0	0	0	
10	X/21	В станц	Ц-4133	0.7	0	0	0.2	0.647	6.75													0.284	0	0	0	0	0	
11	X/22	В станц	Ц-4172	2.8	0	0	0.3	0.646	6.82													0.302	0	0	0	0	0	
12	X/23	В станц	Ц-4206	1.4	0	0	0.2	0.648	6.8													0.284	0	0	0	0	0	
13	X/20	Яармаг станц	Ц-4088	1.4	0	0	0.2	0.134	6.65													0.302	1	0	0	0	0	
14	X/21	Яармаг станц	Ц-4130	3.5	0	0	0.3	0.114	6.58													0.266	1	0	0	0	0	
15	X/22	Яармаг станц	Ц-4168	2.1	0	0	0.4	0.132	6.58													0.284	0	0	0	0	0	
16	X/23	Яармаг станц	Ц-4203	2.1	1	0	0.2	0.129	6.58													0.284	0	0	0	0	0	
17	X/20	Гачуурт станц	Ц-4099	6.3	0	0	0.2	0.114	6.81													0.302	0	0	0	0	0	
18	X/21	Гачуурт станц	Ц-4114	5.6	0	0	0.3	0.115	6.77													0.302	1	0	0	0	0	
19	X/22	Гачуурт станц	Ц-4163	8.4	0	0	0.3	0.114	6.66													0.302	0	0	0	0	0	
20	X/23	Гачуурт станц	Ц-4187	6.3	0	0	0.2	0.127	6.72													0.284	0	0	0	0	0	
21	X/20	Завсар УС	Ц-4108	4.9	0	0	0.5	0.078	6.58													0.302	1	0	0	0	0	

