

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2025.11.24-27)

Д/д	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Цэвэр усны шинжилгээний код	Шинжилгээний үзүүлэлтүүд																								
				Өнгө, °C	Үнэр, балл	Амт, балл	Булинггар, NTU	ЦДЧ, mS/cm	pH	Хлорид, мг/л	кальци магнийн нийт агуулга (Хатуулаг), мг-экв/л	Кальци, мг/л	Магни, мг/л	Аммони, мг/л	Нитрит, мг/л	Нитрат, мг/л	Төмөр, мг/л	Сульфат, мг/л	Ортофосфат, мг/л	Хуурай үлдэгдэл, мг/л	Гидрокарбонат, мг/л	Фтор, мг/л	Вромид, мг/л	үлдэгдэл хлор, мг/л (сарын дундаж)	Нийт нянгийн тоо	Гэдэсний бүлгийн нян	Эмгэггэрэгч нянгийн тоо	E.coli-ийн тоо
Зөвшөөрөгдөх дээд агууламж, MNS 0900:2018				20			5.0	1	6.5-8.5	350	7.0	100	30	1.5	1.0	50	0.3	500	3.5	1000	0.7-1.5		0.2-0.3	100	0	0	0	0
1	XI/24	А станц	Ц-4655	2.1	0	0	0.21	0.121	6.67														0.28	0	0	0	0	0
2	XI/25	А станц	Ц-4672	0.7	0	0	0.11	0.122	6.52														0.213	3	0	0	0	0
3	XI/26	А станц	Ц-4749	1.4	0	0	0.13	0.121	6.72														0.248	1	0	0	0	0
4	XI/24	Б станц	Ц-4649	2.1	0	0	0.37	0.489	6.83														0.302	0	0	0	0	0
5	XI/25	Б станц	Ц-4688	0	0	0	0.11	0.497	6.86														0.284	3	0	0	0	0
6	XI/26	Б станц	Ц-4726	2.1	1	0	0.11	0.49	7														0.26	0	0	0	0	0
7	XI/24	В станц	Ц-4652	2.8	0	0	0.34	0.643	6.81														0.266	0	0	0	0	0
8	XI/25	В станц	Ц-4692	0.7	0	0	0.18	0.638	6.75														0.284	0	0	0	0	0
9	XI/26	В станц	Ц-4730	1.4	0	0	0.3	0.637	6.86														0.284	0	0	0	0	0
10	XI/24	Завсар УС	Ц-4653	4.2	0	0	0.47	0.084	6.7														0.266	1	0	0	0	0
11	XI/25	Завсар УС	Ц-4673	0.7	0	0	0.12	0.078	6.51														0.266	1	0	0	0	0
12	XI/26	Завсар УС	Ц-4748	2.8	0	0	0.13	0.079	6.61														0.284	0	0	0	0	0
13	XI/24	Гачуурт станц	Ц-4654	3.5	0	0	0.24	0.122	6.65														0.302	1	0	0	0	0
14	XI/25	Гачуурт станц	Ц-4674	4.9	0	0	0.19	0.122	6.6														0.284	3	0	0	0	0
15	XI/26	Гачуурт станц	Ц-4747	4.2	0	0	0.18	0.122	6.82														0.231	0	0	0	0	0
16	XI/24	Яармаг станц	Ц-4650	0	1	0	0.64	0.131	6.55														0.302	1	0	0	0	0
17	XI/25	Яармаг станц	Ц-4689	0.7	0	0	0.13	0.14	6.71														0.284	1	0	0	0	0
18	XI/26	Яармаг станц	Ц-4727	1.4	1	0	0.12	0.13	6.55														0.302	0	0	0	0	0
19	XI/24	Буянт-Ухаа станц	Ц-4651	2.8	0	0	0.69	0.143	7.02														0.302	0	0	0	0	0
20	XI/25	Буянт-Ухаа станц	Ц-4690	0.7	0	0	0.16	0.143	7.18														0.302	7	0	0	0	0
21	XI/26	Буянт-Ухаа станц	Ц-4728	3.5	0	0	0.28	0.145	6.87														0.302	2	0	0	0	0

ХЯНАСАН:ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН

Handwritten signature



Ц.БОЛОРМАА
Р.ЛХАГВАДОРЖ
Ц.УДВАЛ