


УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН НАСОС СТАНЦЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (12.01-05)

№	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Сорьцын код	Өнгө MNS 1097:2023	Үнэр MNS 1097:2023	Амт MNS 1097:2023	Булингар Nach, 2100P	Цахилгаан дамжуулах чанар MNS ISO 7888:1999	Усны орчин pH MNS ISO 10523:2008	Хлорид MNS 4424:2005	Хатуулаг MNS ISO 6059:2001	Кальци MNS 1097:2023	Магни MNS 1097:2023	Аммоний MNS 1097:2023	Нитрит MNS 6777:2001	Нитрат MNS ISO 10304-1:2005	Төмөр MNS 4430:2005	Ортофосфат MNS 6878:2001	Хуурай үлдэгдэл MNS 4423:1997	Гидрокарбонат MNS 6831:2020	Нийт нянгийн тоо MNS ISO 6222:1998	Гэдэсний бүлгийн нян MNS ISO 9308-1:1998	E.coli-ийн тоо MNS ISO 9308-2:1998	Эмгэгтөрөгч нян MNS ISO 19250:2015	/К. Перфрингенс/ MNS ISO 6461-2:1998
Зөвшөөрөгдөх хэмжээ				20 °C	2	2	5 NTU	1 мС/см	6.5-8.5	350 мг/л	7 мг-экв/л	100 мг/л	30 мг/л	1.5 мг/л	1 мг/л	50 мг/л	0.3 мг/л	3.5 мг/л	1000 мг/л	мг/л	100	0	0	0	0
1	12/03	Төвийн эх үүсвэр /А/ (Насос станц)	Ц4840	2.1	0	0	0.19	0.125	6.80												2	0	0	0	0
2	12/01	Төвийн эх үүсвэр /А/ (Насос станц)	Ц4786	1.4	0	0	0.20	0.120	6.71												0	0	0	0	0
3	12/02	Төвийн эх үүсвэр /А/ (Насос станц)	Ц4811	4.2	0	0	0.23	0.122	6.81												1	0	0	0	0
4	12/04	Төвийн эх үүсвэр /А/ (Насос станц)	Ц4907	0.7	0	0	0.13	0.128	6.70												0	0	0	0	0
5	12/01	Үйлдвэрийн эх үүсвэр /Б/ (Насос станц)	Ц4760	1.4	0	0	0.12	0.501	6.85		4.21	73.27	6.81								0	0	0	0	0
6	12/02	Үйлдвэрийн эх үүсвэр /Б/ (Насос станц)	Ц4823	2.8	0	0	0.16	0.495	6.87		3.74	61.08	8.39								1	0	0	0	0
7	12/03	Үйлдвэрийн эх үүсвэр /Б/ (Насос станц)	Ц4857	1.4	0	0	0.24	0.527	6.96		4.50	71.74	11.19								0	0	0	0	0
8	12/04	Үйлдвэрийн эх үүсвэр /Б/ (Насос станц)	Ц4914	2.1	0	0	0.13	0.518	6.94		4.22	69.74	9.00								1	0	0	0	0
9	12/01	Махын эх үүсвэр /В/ (Насос станц)	Ц4765	2.1	0	0	0.17	0.643	6.72												1	0	0	0	0
10	12/02	Махын эх үүсвэр /В/ (Насос станц)	Ц4827	2.8	0	0	0.20	0.642	6.80												2	0	0	0	0
11	12/03	Махын эх үүсвэр /В/ (Насос станц)	Ц4861	0.7	0	0	0.16	0.640	6.77												0	0	0	0	0
12	12/04	Махын эх үүсвэр /В/ (Насос станц)	Ц4918	1.4	0	0	0.13	0.641	6.78												3	0	0	0	0
13	12/01	Завсарын усан сан (усан сангийн ус)	Ц4785	2.1	0	0	0.20	0.079	6.56												0	0	0	0	0
14	12/02	Завсарын усан сан (усан сангийн ус)	Ц4813	4.2	0	0	0.15	0.078	6.56												2	0	0	0	0
15	12/03	Завсарын усан сан (усан сангийн ус)	Ц4841	4.2	0	0	0.17	0.080	6.62												1	0	0	0	0

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН НАСОС СТАНЦЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (12.01-05)

№	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Сорьцын код	Өнгө MNS 1097:2023	Үнэр MNS 1097:2023	Амт MNS 1097:2023	Булингар Nach, 2100P	Цахилгаан дамжуулах чанар MNS ISO 7888:1999	Усны орчин pH MNS ISO 10523:2008	Хлорид MNS 4424:2005	Хатуулаг MNS ISO 6059:2001	Кальци MNS 1097:2023	Магни MNS 1097:2023	Аммонни MNS 1097:2023	Нитрит MNS 6777:2001	Нитрат MNS ISO 10304-1:2005	Төмөр MNS 4430:2005	Ортофосфат MNS 6878:2001	Хуурай үлдэгдэл MNS 4423:1997	Гидрокарбонат MNS 6831:2020	Нийт нянгын тоо MNS ISO 6222:1998	Гэдэсний бүлгийн нян MNS ISO 9308-1:1998	E.coli-ийн тоо MNS ISO 9308-2:1998	Эмгэгтгэгч нян MNS ISO 19250:2015	/К. Перфрингенс/ MNS ISO 6461-2:1998
Зөвшөөрөгдөх хэмжээ				20 °C	2	2	5 NTU	1 мS/см	6.5-8.5	350 мг/л	7 мг-экв/л	100 мг/л	30 мг/л	1.5 мг/л	1 мг/л	50 мг/л	0.3 мг/л	3.5 мг/л	1000 мг/л	мг/л	100	0	0	0	0
16	12/04	Завсарын усан сан (усан сангийн ус)	Ц4908	3.5	0	0	0.24	0.079	6.63												0	0	0	0	0
17	12/01	Гачуурт эх үүсвэр (Насос станц)	Ц4784	4.2	0	0	0.26	0.121	6.71												4	0	0	0	0
18	12/02	Гачуурт эх үүсвэр (Насос станц)	Ц4812	6.31	0	0	0.17	0.120	6.69												2	0	0	0	0
19	12/03	Гачуурт эх үүсвэр (Насос станц)	Ц4842	4.2	0	0	0.20	0.121	6.78												0	0	0	0	0
20	12/04	Гачуурт эх үүсвэр (Насос станц)	Ц4909	4.9	0	0	0.23	0.121	6.76												0	0	0	0	0
21	12/01	Буянт-Ухаа эх үүсвэр (Насос станц)	Ц4763	2.1	0	0	0.14	0.147	6.86												1	0	0	0	0
22	12/02	Буянт-Ухаа эх үүсвэр (Насос станц)	Ц4825	3.5	0	0	0.17	0.148	6.97												1	0	0	0	0
23	12/03	Буянт-Ухаа эх үүсвэр (Насос станц)	Ц4860	4.2	0	0	0.15	0.149	7.02												0	0	0	0	0
24	12/04	Буянт-Ухаа эх үүсвэр (Насос станц)	Ц4916	4.9	0	0	0.27	0.145	6.94												2	0	0	0	0
25	12/01	Яармагийн эх үүсвэр (Насос станц)	Ц4762	0	0	0	0.13	0.124	6.54												1	0	0	0	0
26	12/02	Яармагийн эх үүсвэр (Насос станц)	Ц4824	2.1	0	0	0.13	0.127	6.52												3	0	0	0	0
27	12/03	Яармагийн эх үүсвэр (Насос станц)	Ц4858	0.7	0.5	0	0.17	0.127	6.63												5	0	0	0	0
28	12/04	Яармагийн эх үүсвэр (Насос станц)	Ц4915	2.1	0.5	0	0.22	0.129	6.57												0	0	0	0	0

ХЯНАСАН: ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН



Ц.БОЛОРМАА
Р.ЛХАГВАДОРЖ
Ц.УДВАЛ