

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2025.12.15-18)

№	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Сорьцын код	Өнгө	Үнэр	Амт	Булингар Nach, 2'100P	Цахилгаан дамжуулах чанар MNS 7888:1999	Усны орчин рН MNS ISO 10523:2008	Хлорид MNS 4424:2005	Хатуулаг MNS ISO 6059:2001	Кальци MNS 1097:2023	Магни MNS 1097:2023	Аммонни MNS 1097:2023	Нитрит MNS 677:2001	Нитрат MNS ISO 10304-1:2005	Төмөр MNS 4430:2005	Ортофосфат MNS 6878:2001	Хуурай үлдэгдэл MNS 4423:1997	Гидрокарбонат MNS 6831:2020	Нийт нянгийн тоо MNS ISO 6222:1998	Гэдэсний бүлгийн нян MNS ISO 9308-1:1998	E.coli-ийн тоо MNS ISO 9308-2:1998	Эмгэгтгэгч нян MNS ISO 19250:2015	К. Перфрингенс MNS ISO 6461-2:1998
				20 °C	0	0																			
1	12/15	Төвийн эх үүсвэр /А/ (Насос станц)	Ц5126	0.7	0	0	0.15	0.126	6.82												0	0	0	0	0
2	12/16	Төвийн эх үүсвэр /А/ (Насос станц)	Ц5145	2.8	0	0	0.30	0.131	6.83												0	0	0	0	0
3	12/17	Төвийн эх үүсвэр /А/ (Насос станц)	Ц5215	3.5	0	0	0.17	0.125	6.74												1	0	0	0	0
4	12/18	Төвийн эх үүсвэр /А/ (Насос станц)	Ц5237	3.5	0	0	0.15	0.125	6.75												1	0	0	0	0
5	12/15	Үйлдвэрийн эх үүсвэр /Б/ (Насос станц)	Ц5129	1.4	0	0	0.14	0.531	6.88		4.19	73.67	6.25								1	0	0	0	0
6	12/16	Үйлдвэрийн эх үүсвэр /Б/ (Насос станц)	Ц5149	4.9	0	0	0.19	0.531	6.95		4.19	66.69	10.48								1	0	0	0	0
7	12/17	Үйлдвэрийн эх үүсвэр /Б/ (Насос станц)	Ц5183	0.7	0	0	0.18	0.521	6.88		4.16	68.94	8.76								0	0	0	0	0
8	12/18	Үйлдвэрийн эх үүсвэр /Б/ (Насос станц)	Ц5245	28	0	0	0.14	0.494	6.91		4.04	66.53	8.76								0	0	0	0	0
9	12/15	Махын эх үүсвэр /В/ (Насос станц)	Ц5137	2.1	0	0	0.14	0.642	6.80												0	0	0	0	0
10	12/16	Махын эх үүсвэр /В/ (Насос станц)	Ц5153	2.8	0	0	0.19	0.648	6.76												1	0	0	0	0
11	12/17	Махын эх үүсвэр /В/ (Насос станц)	Ц5187	2.8	0	0	0.36	0.641	6.84												1	0	0	0	0
12	12/18	Махын эх үүсвэр /В/ (Насос станц)	Ц5249	2.1	0	0	0.20	0.642	6.80												0	0	0	0	0
13	12/15	Завсарын усан сан (усан сангийн ус)	Ц5125	2.1	0	0	0.19	0.081	6.63												0	0	0	0	0
14	12/16	Завсарын усан сан (усан сангийн ус)	Ц5146	1.4	0	0	0.28	0.080	6.63												0	0	0	0	0
15	12/17	Завсарын усан сан (усан сангийн ус)	Ц5216	2.8	0	0	0.18	0.080	6.60												0	0	0	0	0

УСУГ-ЫН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН НАСОС СТАНЦЫН УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭ (2025.12.15-18)

№	Сар, өдөр	Сорьц авсан цэг	Сорьцын код	Өнгө MNS 1097:2023	Үнэр MNS 1097:2023	Амт MNS 1097:2023	Булингар Насн, 2100P	Цахилгаан дамжуулах чанар MNS 7888:1999	Усны орчин рН MNS ISO 10523:2008	Хлорид MNS 4424:2005	Хатуулаг MNS ISO 6059:2001	Кальци MNS 1097:2023	Магни MNS 1097:2023	Аммонни MNS 1097:2023	Нитрит MNS 6777:2001	Нитрат MNS ISO 10304-1:2005	Төмөр MNS 4430:2005	Ортофосфат MNS 6878:2001	Хуурай үлдэгдэл MNS 4423:1997	Гидрокарбонат MNS 6831:2020	Нийт нягтийн тоо MNS ISO 6222:1998	Гэдэсний бүлгийн нян MNS ISO 9308-1:1998	Е. coli-ийн тоо MNS ISO 9308-2:1998	Эмгэгтгэгч нян MNS ISO 19250:2016	К. Перфрингенс MNS ISO 6461-2:1998
Зөвшөөрөгдөх хэмжээ				20 °C	0	0	5 NTU	1 MS/CM	6.5-8.5	350 мг/л	7 мг-экв/л	100 мг/л	30 мг/л	1.5 мгNH 4-N/л	1 мгNO 2/л	50 мгNO3 /л	0.3 мг/л	3.5 мгPO 4/л	1000 мг/л	мг/л	100	0	0	0	0
16	12/18	Завсарын усан сан (усан сангийн ус)	Ц5239	0	0	0	0.13	0.080	6.56												0	0	0	0	0
17	12/15	Гачуурт эх үүсвэр (Насос станц)	Ц5124	4.2	0	0	0.20	0.120	6.83												2	0	0	0	0
18	12/16	Гачуурт эх үүсвэр (Насос станц)	Ц5147	7	0	0	0.35	0.121	6.78												0	0	0	0	0
19	12/17	Гачуурт эх үүсвэр (Насос станц)	Ц5217	4.2	0	0	0.20	0.123	6.74												1	0	0	0	0
20	12/18	Гачуурт эх үүсвэр (Насос станц)	Ц5240	49	0	0	0.16	0.120	6.75												0	0	0	0	0
21	12/15	Буянт-Ухаа эх үүсвэр (Насос станц)	Ц5135	0.7	0	0	0.14	0.151	6.95												1	0	0	0	0
22	12/16	Буянт-Ухаа эх үүсвэр (Насос станц)	Ц5151	4.2	0	0	0.19	0.151	6.90												0	0	0	0	0
23	12/17	Буянт-Ухаа эх үүсвэр (Насос станц)	Ц5185	1.4	0	0	0.20	0.152	6.92												0	0	0	0	0
24	12/18	Буянт-Ухаа эх үүсвэр (Насос станц)	Ц5247	3.5	0	0	0.14	0.151	6.92												0	0	0	0	0
25	12/15	Яармагийн эх үүсвэр (Насос станц)	Ц5130	2.1	0	0	0.22	0.135	6.57	11.81	0.920	14.59	2.33	0.007	0	1.92	0.016	0.019	105.0	50.02	5	0	0	0	0
26	12/16	Яармагийн эх үүсвэр (Насос станц)	Ц5150	4.2	0	0	0.18	0.120	6.53												13	0	0	0	0
27	12/17	Яармагийн эх үүсвэр (Насос станц)	Ц5184	0	0	0	0.14	0.133	6.61												0	0	0	0	0
28	12/18	Яармагийн эх үүсвэр (Насос станц)	Ц5246	3.5	0	0	0.10	0.132	6.60												0	0	0	0	0

ХЯНАСАН: ХИМИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 БАКТЕРИОЛОГИЧ-ЧАНАРЫН МЕНЕЖЕР
 МЭДЭЭГ НЭГТГЭСЭН: ХИМИЧ-ТЕХНИКИЙН АЖИЛТАН



Ц.БОЛОРМАА
 Р.ЛХАГВАДОРЖ
 Ц.УДВАЛ